

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3844 BRNO, STARÁ DÁLNICE – ODBOČOVACÍ PRUH
ZE SILNICE III/3842 ŽEBĚTÍNSKÁ

Dotaz k ZD č. 1:

U obrusné vrstvy SMA 11 + 50 mm lze podle nové ČSN 73 6121 použít směs SMA 11 bez označení v tloušťce 50 mm. V TZ, řezech i rozpočtu je směs SMA 11+, nebo směs SMA 11 s označením „S“ ale to pouze v tloušťce 35-45mm. Můžete upřesnit? Můžete přesně specifikovat pojivo u této vrstvy?

Odpověď k dotazu č. 1:

Opraven popis v soupisu prací, platí dle nové ČSN: SMA 11 50/70 v tl. 50 mm.

Dotaz k ZD č. 2:

V soupisu prací se nachází materiálová položka (v SO 401 pol. 54 a 55 a v PS 901 položka 82) bez souvisejících položek na jejich provedení. Prosím o kontrolu a případné doplnění SP či opravu typu položky.

Odpověď k dotazu č. 2:

SO 401 – S ohledem na rozsah oceňte v rámci těchto položek.

SO 901 – pro zemní práce položka 81.

Dotaz k ZD č. 3:

Žádáme o doplnění protokolu ke stanovení PAU v asfaltové směsi pokud bylo provedeno.

Odpověď k dotazu č. 3:

Současné asfaltové směsi byly položeny v rámci přebudování křižovatky v r. 2017, uvažujte s využitelným mat. kat. ZAS-T1, T2.

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek:

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **18.7.2023 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 30.06.2023

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Přílohy: - soupis prací