



KUJMXOPX8UCK



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 101907/2023

Sp. zn.:

S-JMK 75391/2023 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

3. 7. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace V

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Nemocnice Vyškov – centrum přirozeného porodu

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1/V:

V novém výkazu výměr je u každého objektu doplněna položka:

D + M zřízení generálního klíče

Abychom mohli tuto položku ocenit, potřebujeme znát počet ks a rozměry vložek, požadovanou bezpečnostní třídu, počty klíčů k vložkám.

Odpověď č. 1/V:

Veškeré informace potřebné pro ocenění položek generálního klíče jsou uvedeny vždy v úvodu výpisu zámečnických výrobků oddílu ASŘ daného stavebního objektu. Počet kusů je dán celkovým počtem dveří, potažmo vložek. Rozměry vložek nelze blíže specifikovat, předpokládány jsou běžné cylindrické vložky ze sortimentu výrobců na trhu (označované jako zámky PZ nebo FAB), které bude nutno upřesnit zaměřením osazených dveří přímo na stavbě. Základní dělení do skupin (uzamykací plám) bude řešeno a upřesněno uživatelem před výrobou, stejně jako samotné počty klíčů. Uchazeči nacení standardní řešení pro objekty obdobného rozsahu.

Dotaz č. 2/V:

Prosíme zadavatele o vysvětlení nesrovnalosti ve výkazu výměr s výpisem plastových výrobků.

Jedná se o položku D.1.02.1-503 Výpis plastových výrobků P4, ve výpisu výrobků uvádíte množství 33,20 m, ve výkazu výměr D.1.02-S Soupis prací – STAVBA SO02 uvádíte 39,05m (1. fáze 26,45 m, 3.fáze 12,6 m).

Odpověď č. 2/V:

Dodavatelé nacení výrobek P/4 (ochranné pásy stěn) oddílu ASŘ SO 02 dle aktuálně platného soupisu prací. Výměra uvedená ve výpisu plastových výrobků vycházela z předpokladu instalace všech ochranných pásů až v závěru 3. fáze. Výměra uvedená v soupisu prací však zahrnuje jistou rezervu pro případ, kdyby se z provozních důvodů ukázala nutnost tyto ochrany instalovat provizorně na určité části stěn dokončené v 1. fázi již v průběhu realizace fází zbylých. Tyto provizorně instalované pásy by pak byly nahrazeny novými, ve finálním rozsahu dle projektové dokumentace.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru