

---	DRÁT 8 AImgSi
---	ZEMNÍČKA DRÁT FeZn D 10mm
---	ZEMNÍČ PÁSEK FeZn 30/4mm
J1,2	JÍMACÍ TYČ JR 2 (l=2m) DO BETON. PODSTAVCE
J4-19	JÍMACÍ TYČ JR 2 (l=2m) DO BETON. PODSTAVCE
JT3	JÍMACÍ TYČ JR 2 (l=2m) NA ANT. STOŽAR
SO	SVORKA OKAPOVÁ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
ST	SVORKA NA OKAPOVÝ ŽLAB
SJ01	SVORKA K JÍMACÍ TYČI
Srb3	SVORKA PRO KRUH, A PÁSK, ZEMNÍČ
Pv21	PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY
Pv17ppp	PODPĚRA VEDENÍ NA HMOŽINKU
O02	OCHRANNÝ ÚHELNÍK S DRŽÁKY DO ZDVA
OdUa-27	DRŽÁK OCHRANNOHO ÚHELNÍKU (NA HMOŽIDINKU)
DQHT	DRŽÁK ODDALENÉHO HROMOSVODU
ITJ43	IZOLAČNÍ TYČ S DRŽÁKEM TYČE
①	ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ ČÍSLA SVOUDY

HROMOSVOD JE NAVRŽEN DLE ČSN EN 62305.  
MAXIMÁLNÍ ZEMNÍ ODPOR SPOLEČNÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY JE 2 OHMY.  
OBVODOVÝ ZEMNÍK ULOŽIT DO HLOUBKY min. 700mm POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU.  
TYČOVÉ JÍMAČE V PB9 BUDOU UMÍSTĚNÝ NA VYROVNÁVACÍ PODLOŽCE.

<div>ELPRO &lt; SPOL S R.O.</div>		<div>Nádražní 841 696 81 BZENEC tel: 518 384 660</div>	
<div>Vypracoval: Varsamis Pavel</div>		<div>Obec: Kyjov</div>	
<div>Investor: Nemocnice Kyjov</div>		<div>Kraj: Jihoomoravský</div>	
<div>Stavba: ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN PAVILONU ORL NEMOCNICE KYJOV PAVILON P1, P2, P3 BLESKOSVOD</div>		<div>Počet A4 5 Datum 07/2014 Stupeň DPS Čar. čís. 14-07-57 Arch. čís. 457-002</div>	
<div>Obsah:</div>		<div>PŮDORYS STŘECHY</div>	
		<div>Měřítko: 1:100</div>	
		<div>2.</div>	