

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/4205 POUZDŘANY – VRANOVICE

Dotaz k ZD č. 1:

Zadavatel v Soupisu Prací uvádí pro položku 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA a 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH, že specifikace daných materiálů bude předepsána v ZD.


Po důkladné studii všech poskytnutých dokumentů bylo zjištěno, že zadavatel požaduje žulové kostky, ovšem již není nikde zmíněné jejich rozměr, barva, povrchová úprava, či jiné případné informace.

Prosím o doložení informací.

Odpověď k dotazu č. 1:

Je uvažováno s kostkami 100 x 100 mm. Jiné vlastnosti nejsou předepsány.

V Brně, dne 01.08.2023



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje