

NOEL, s.r.o.
Na Pískách 3
695 01 Hodonín
tel.: +420 518 359 635

IČ: 48908991
DIČ: CZ48908991
OR Brno, oddíl C, vložka 57365

e-mail : stefanakova@noel.cz

NOEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava

žádost dne
11.5.2023

naše značka
249/MOU

vyřizuje
Štefaňáková/ 776 456 153

Hodonín
29.5.2023

Vyjádření k existenci Televizních Kabelových Rozvodů

K projektové dokumentaci pro akci „**III/41612 MOUTNICE – VELKÉ NĚMČICE**“ v k. ú. **Moutnice a v k. ú. Nikolčice** vydáváme na základě předložené dokumentace toto vyjádření:

Vzhledem k tomu, že při této akci dojde ke křížení s TKR, je nutno před zahájením zemních prací provést vytyčení kabelů pracovníkem firmy NOEL, s.r.o. Hodonín.

Vzhledem k tomu, že společnost NOEL, s.r.o. Hodonín není správcem sítě v k. ú. Nikolčice, nemáme k akci námitek.

Při dodržení našich podmínek (viz příloha), nemáme k akci námitek.

NOEL ¹⁰
Na Pískách 3, 695 01 HODONÍN
Tel: 518 359 635 Fax: 518 359 692
IČ: 48908991 DIČ: CZ48908991
Štefaňáková Lubomíra
NOEL s.r.o. Hodonín

Přílohy: 1) Vyjádření 2x A4



VYJÁDŘENÍ

**Provádění zemních prací v blízkosti sítí elektronických komunikací,
televizních kabelových rozvodů a zařízení**

se povoluje za těchto podmínek:

Provádějící organizace je povinna práce provést v souladu s ČSN 736005 a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení televizních kabelových rozvodů a zařízení stavebními pracemi a musí zajistit:

- a) Je povinna si min. 10 dnů před zahájením prací objednat u společnosti NOEL, s.r.o. vytýčení podzemního vedení a zajistit vyznačení jeho polohy přímo na staveništi.
- b) Uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření, že zahájila stavební práce nejméně 15 dnů předem.
- c) Vyznačí do terénu linii plánovaných výkopových prací a vyzve společnost NOEL, s.r.o., aby se dostavila na místo za účelem určení kolizních tras výkopu se stávajícími SEK a za účelem odsouhlasení linie plánovaných výkopových prací v terénu. Zástupce NOEL, s.r.o. se po výzvě provádějící organizace dostaví do 24 hodin v rámci pracovních dnů a v rámci běžné pracovní doby mezi 7 a 15 hodinou. Dohoda o linii plánovaných výkopových prací v terénu bude zadokumentována do stavebního deníku a potvrzena pracovníkem společnosti NOEL, s.r.o. Bez potvrzení ve stavebním deníku nebudou zahájeny výkopové práce.
- d) Prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou vedení a zařízení.
- e) Upozorní pracovníky provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace. Přesnou polohu a hloubku uložení vedení SEK je nutno určit ručně kopanými sondami se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení,
- f) Upozorní provádějící pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení (ochranné pásmo), aby nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky, apod.).
- g) Zajistí, aby odkryté podzemní vedení SEK bylo řádně zabezpečeno proti poškození, kabelové svazky budou ve výkopech zajištěny proti prověšení. Zajistí zhutnění zeminy pod kabely před jejich záhozem.

- f) Vyzve společnost NOEL, s.r.o. k provedení vizuální kontroly před záhozem pracovníkem společnosti včetně zápisu do stavebního deníku. Bez potvrzení ve stavebním deníku nebudou zahájeny zásypové práce.
- g) Zajistí neprodleně nahlášení každé i nepatrné poškození chrániček / kabelů společnosti NOEL, s.r.o., na tel: 511 117 777, 607 866 813, každý záměr odchýlit se s linií naplánovaných výkopových prací blíže ke stávajícím SEK či změně způsobu křížení, počtu křížení, na základě kterého, bude dohodnut další postup, změna bude provedena zápisem ve stavebním deníku. Bez potvrzení změny ve stavebním deníku pracovníkem NOEL, s.r.o. nebudou výkopové práce v dotčeném úseku pokračovat.
- h) Zajistí, aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení a zařízení SEK organizaci, která vydala toto vyjádření.
- i) Zajistí, aby organizaci, která vydala toto vyjádření, bylo ohlášeno ukončení stavby.
- j) Zajistí, aby jakákoliv činnost v blízkosti vedení a zařízení SEK byla prováděna v souladu se zákonem o telekomunikacích §101 zákona 127/2005 Sb. a příslušných právních norem a předpisů.

UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde při zemních pracích k poškození primárního kabelu vedení kabelové televize, je nutno vyměnit jeho celou kabelovou délku mezi primárními rozvaděči.

Na primárním kabelu NEPROVÁDÍME spojky !!!

Toto vyjádření platí 1 rok od vyhotovení, a to jen pro dokumentaci ověřenou společností NOEL, s.r.o. Hodonín a pro rozsah prací na ní vyznačených. Vyjádření pozbývá platnosti spolu s ukončením akce, pro níž bylo vyžádáno.

Při žádosti o změnu nebo prodloužení zemních prací je nutné žádat o nové vyjádření o existenci vedení a zařízení SEK - televizních kabelových rozvodů.

Vyřizuje: Štefaňáková Ľubomíra
tel.: 776 456 153

V Hodoníně dne 19.5.2023

NOEL®
Na Pískách 3, 695 01 HODONÍN
Tel.: 511 356635 Fax: 378 359692
IČ: 48305991 DIČ: CZ48305991
podpis a razítko

