

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/39914 TULEŠICE, MOST 39914-3

Dotaz k ZD č. 1:

Soupis prací obsahuje položku:

27	94894	R	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ	KUS	6,000
			vysokopevnostní podpěry s únosností jedné stojky až 200 kN		
			6=6,000 [A]		
			Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.		

Jedná se o nájem podpěrné konstrukce pod ocelové svařence 2xU200 - budou podepřeny dvojicí vysokopevnostních dočasných podpěr systému mostní skruže s únosností jedné stojky až 200kN. Nájem bude do doby generální rekonstrukce nebo demolice a výstavby mostu. Dotazujeme se pro porovnatelnost nabídek jednotlivých uchazečů, jak dlouhý nájem skruže – počet měsíců – máme uvažovat?

Odpověď k dotazu č. 1:

Účastník ocení dodávku a montáž podpěrných konstrukcí na trvalo. Nejedná se o nájem, ale o trvalou konstrukci, které nebude v rámci zakázky demontována.

V Brně, dne 14.08.2023


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje