

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/39914 TULEŠICE, MOST 39914-3

Dotaz k ZD č. 2:

V návaznosti na vysvětlení ZD č.1, kdy se všechny podpěrné konstrukce mají uvažovat jako trvalé, prosíme v tom smyslu o úpravu položky výkazu výměr, kde je stále zmíněn pronájem:

27	94894	R	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ	KUS	6,000
			vysokopevnostní podpěry s únosností jedné stojky až 200 kN		
			6=6,000 [A]		
			Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.		

Odpověď k dotazu č. 2:

V soupisu prací byla upravena technická specifikace položky.

Dotaz k ZD č. 3:


V návaznosti na vysvětlení ZD č.1, kdy se všechny podpěrné konstrukce mají uvažovat jako trvalé, prosíme v tom smyslu o specifikaci položky č.27 soupisu prací tak, aby nabídky uchazečů byly porovnatelné:

- specifikovat hmotnost a PKO dodávaných ocelových konstrukcí (výroba dalších prvků je specifikovaná hmotností v T (pol. 21) a m2 (pol.22))
- další požadavky na podpěrné konstrukce (pokud jsou)

Odpověď k dotazu č. 3:

U dodávaných ocelových konstrukcí bude provedena dílenská přejímka v černém stavu, poté bude provedeno žárové zinkování a povrchová protikorozi ochrana 2x mezilehlý nátěr na bázi epoxidů, vrchní nátěr na bázi polyuretanu.

V Brně, dne 17.08.2023



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje