

Autorizoval:  
Ing. Miroslav Bartoň

Vypracoval:  
Martin Kopecký

INVESTOR: **Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace**  
**Tyršova 400, 667 01 Židlochovice**

STAVBA:

## **Rekonstrukce suterénu budovy Gymnázia Židlochovice**

MÍSTO STAVBY:

**k.ú Židlochovice, parc.č.890/1, 892**

ČÁST: D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU

## **KNIHA STANDARDŮ VZT**

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST  
Martin Kopecký, IČO:07860056  
Růždka 287,756 25 Růždka  
tel.+420 603 544 735  
e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecky.cz

FORMÁT	A4
DATUM	05/2022
STUPEŇ	DSP + DPS
OBJEKT	

---

MĚŘÍTKO



Č. VÝKRESU



SADA



1 2 3 4 5 6 7 8

**Poznámka:**

V případě doporučeného typu položky standardů musí být splněny všechny minimální technické parametry a nový výrobek musí být koordinován se zpracovatelem technické dokumentace a odsouhlasen architektem projektu. Veškeré vyobrazení je referenční a má pouze informativní charakter, konkrétní výrobky a provedení se mohou lišit.

Potrubí					
Název, specifikace		Obrázek výrobku	Technický náčrtes	Počet (ks)	
SPIRO potrubí					
<ul style="list-style-type: none"><li>- Potrubí z trub ocelových pozinkovaných kruhové skupiny I</li><li>- Tř. těsnosti A dle ČSN EN 12237</li><li>- Spojování pomocí spojek</li></ul>					

Příslušenství potrubí				
Název, specifikace	Obrázek výrobku	Technický náčrtek	Počet (ks)	
Protidešťová žaluzie				
<ul style="list-style-type: none"><li>- Kruhová větrací mřížka protidešťová</li><li>- S ochranným pletivem</li><li>- Rozestup lamel 20mm</li><li>- Sklon lamel 35°</li></ul>				

Ventilátory					
Název, specifikace	Obrázek výrobku	Technický náčres	Počet (ks)		
Ventilátor potrubní					
<ul style="list-style-type: none"><li>- Diagonální ventilátor do kruhového potrubí</li><li>- S regulací otáček</li></ul>					
Ventilátor axiální					
<ul style="list-style-type: none"><li>- Nástěnný ventilátor axiální</li><li>- S regulací otáček</li></ul>	