

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
- TALÍROVÝ VENTIL
- VÍŘIVÝ STROPNÍ ANEMOSTAT
- PROTIDĚSTOVÁ ŽALUZIE
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- TLUMIČ HLUKU
- DVEŘNÍ MRÍŽKA
- POŽARNÍ KLAPKA
- NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - PŘÍVOD (M3/H)
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD (M3/H)
- VZT POTRUBÍ PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ ODVOD
- TEPELNÁ IZOLACE
- OHEBNÁ ZVUKOIZOLAČNÍ HADICE

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT V 1.PP JE PŘÍZNANÉ
- DVEŘNÍ MRÍŽKY DODÁVKOU STAVBY
- PROSTUPY POTRUBÍ PŘES POŽARNÍ ÚSEK JE NUTNÉ POŽÁRNĚ ZAPRAVIT
- SKUTEČNÉ VEDENÍ POTRUBÍ JE PŘED VÝROBOU NUTNÉ OVĚRIT NA STAVBĚ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ-1PP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	NAŠLAPNÁ VRSTVA
0.01	HALA	39,176	3020	LITĚ TERACO
0.01A	SCHODIŠTĚ	10,21		
0.02	PŘEDSÍN WC	3,8	3025	KERAM. DLAŽBA
0.03	WC CHLAPCI	8,05	3000	KERAM. DLAŽBA
0.04	ODBORNÁ UČEBNA FYZIKY	62,65	3225	PVC
0.05	KABINET FYZIKY	15,4	3225	PVC
0.06	WC DÍVKY	7,56	3135	KERAM. DLAŽBA
0.07	PŘEDSÍN WC	4,37	3135	KERAM. DLAŽBA
0.08	CHODBA	12,34	3255	LITĚ TERACO
0.09	VSTUP	23,95	3225	LITĚ TERACO
0.10	KOMUNITNÍ PROSTOR	35,8	3225	PVC
0.11	ŠATNA	54,4	3325	PVC
0.12	ŠATNA	49,14	3270	PVC
0.13	SKLAD CHEMIE	9,8	3065	PVC
0.14	PŘÍPRAVNA CHEMIE	14,5	3065	PVC
0.15	JAZYKOVÁ UČEBNA	24,7	3010	PVC
0.16	LABORATOR CHEMIE	28,28	2985	PVC
0.17	ODBORNÁ UČEBNA CHEMIE	50,7	2985	PVC
0.18	ÚKLADOVÁ MÍSTNOST	6,15	2885-1565	KERAM. DLAŽBA
0.19	WC PRO INVALIDU	4,4	3270	DLAŽBA
0.20	ZÁVĚTRÍ			



Generální projektant:
MARK VALA s.r.o.
Josefská 516/1
602 00 Brno

Autorizoval:
Ing. Miroslav Bartoň

Vypracoval:
Martin Kopecký

INVESTOR: Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

STAVBA:
Rekonstrukce suterénu budovy Gymnázia
Židlochovice

MÍSTO STAVBY:
k.ú. Židlochovice, parc.č.890/1, 892

ČÁST: D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
NÁZEV VÝKRESU
PÚDORYS 1.PP



PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Martin Kopecký, IČO 07960056
Ružička 287,756 25 Ružička
tel.+420 603 544 735
e-mail:projekce@mvz-projekt-kopecky.cz

FORMÁT: A2+
DATUM: 02/2022
STUPEŇ: DSP
OBJEKT:

MĚŘÍTKO

1:50

Č. VÝKRESU

002

SADA 1 2 3 4 5 6 7 8