

KATASTRY

PARCELNÍ ČÍSLA

DRUH POVRCHU

VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ

OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

Horní Heršpice [612065]

KN 1969/1

KN ST. 1764/3

KN 1764/1

III/15275

ZELEŇ

ASF.CHODNÍK

ZÁM.DLAŽBA

1.38

3.80

1.80

0.98

1.68

1.38

0.63

ZÚ

PLOT

PLOT

VŠ

KÚ

MĚŘITKA 1:100/100

PODÉLNÝ PROFIL
Vodovodní přípojka a vodoměrná
šachta pro areál SuS JMK
Ořechovská 35, Brno

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]

SKLON[‰]–DÉLKA[m]

ULOŽENÍ

0.0

HDPE100 d90x8,2mm SDR11–7.67

22.82–7.67

①

DN80–LT–3.35

8.96–3.35

DN80–DN80 STÁVAJÍCÍ–0.63

261.90–0.63

JIŽ POLOŽENO

① Pískové lože tl. 100mm, obsyp pískem nad vrchol trouby 300 mm

Pískové lože tl. 100mm, štěrkový podsyp tl. 200mm

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

VZOR VÝKOPU PRO ODBOČENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Z ŘADU

KLADEČSKÉ SCHÉMA PRO PŘÍPAD UZÁVĚRU NA PVC NEBO HDPE POTRUBÍ

LEGENDA ČAR:

	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA HDPE100 d90x5,4mm SDR11
	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY DN80
	CHRÁNIČKA PE100 d125
	HRANICE VÝKOPU
	HRANICE PROTLAKU

SOUŘADNICE BODŮ "VODOVODNÍ PŘÍPOJKY"

	Souřadnice x	Souřadnice y
ZÚ	1164925.060	599699.050
PLOT	1164929.494	599696.373
VŠ	1164933.120	599694.039
KÚ	1164934.860	599692.760

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ
PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV ZEMNÍCH PRACÍ
JE NUTNO POŽÁDAT PŘÍSLUŠNÉ SPRÁVCE O JEJICH
PŘESNÉ VYTÝČENÍ !!!
SOUCASNĚ JE NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO PRÁCI
V OCHRANNÝCH PÁSMECH SÍTÍ

0	08/2022	Jan Palla	Jan Palla	Monika Dunajová
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:
Popis změny:				
Investor: Správa a údržba silnice, Jihomoravského kraje, p.o. Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno				
Akce/ místo: Technická úprava vodovodní přípojky pro areál SuS JMK ul. Ořechovská, Brno k.ú. Horní Heršpice [612065]				TRASKO Projekce, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIČ CZ07280921 682 01 Vyškov IČ 07280921 www.projekce.trasko.cz
Objekt: IO 01 Vodovodní přípojka a vodoměrná šachta		Formát:	Zakázkové číslo:	Stupeň:
Profese: Přípojky		3xA4	PD-22-07-16	DUR
Obsah:		Měřítka:	Číslo výkresu:	Paré:
PODÉLNÝ PROFIL ÚPRAVY VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		---	D.01	