








Napojení na technickou infrastrukturu je stávající. Napojení stávající vodovodní přípojky DN50 na vodovodní řad LT DN150 bude technicky upraveno. Úprava bude probíhat v osazení nově navrtávky PE100 d160/90 na parcele č. KN 1969/1, výměnou potrubí vodovodního potrubí z DN40 na PE100 d90 a výměnou stávající zděné vodoměrné šachty, za novou betonovou prefabrikovanou šachtu o rozm. 1400x2500mm.

Ochranné pásmo navrhované stavby bude v souladu s §23 zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích. Tento zákon stanovuje pro vodovod ochranné pásmo do vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny zařízení.



LEGENDA: ORIENTAČNÍ VYZNAČENÍ STAVBY



					
0	08/2022	Jan Palla	Jan Palla	Monika Dunajová	
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:
Investor: Správa a údržba silnice, Jihomoravského kraje, p.o. Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno					 TRASKO Projekce, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIČ CZ07280921 682 01 Vyškov IČ 07280921 www.projekce.trasko.cz
Akce/ místo:		Technická úprava vodovodní přípojky pro areál SuS JMK ul. Ořechovská, Brno k.ú. Horní Heršpice [612065]			
Objekt: IO 01 Vodovodní přípojka a vodoměrná šachta					Formát: Zakázkové číslo: Stupeň: 2xA4 PD-22-07-16 DUR
Profese: Přípojky					
Obsah: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ					Měřítko: Číslo výkresu: Paré: --- C.01