

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2

Název veřejné zakázky : **Gymnázium a OA Bučovice – realizace úspor energie**

Název zadavatele : **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla dne 9.12.2014 doručena žádost o dodatečnou informaci v následujícím znění :

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o upřesnění hloubky špalety mezi kastlovými okny, o hloubku vnitřního parapetu.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE :

Světlá vzdálenost venkovního a vnitřního křídla u dvojitých oken bude činit 200mm. Hloubka vnitřních parapetů u dvojitých oken bude 240mm. U eurooken je projekčně uvažována hloubka vnitřních parapetů 400mm.

V Bučovicích dne 11.12.2014

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci