

KNIHOVNA ZNAČEK EPS

- EPS OŠTŘEDNA EPS
- TABLO OBSLUHY
- Z POMOCNÝ ZDROJ
- ROZVADĚČ NN
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- KLÍČOVÝ OVLADAČ ZÁMKU
- ODCHODOVÉ ÚNIKOVÉ TLAČÍTKO ZÁMKU
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK
- UVOLŇOVACÍ TLAČÍTKO MAGNETU
- EL. PŘÍDRŽNÝ MAGNET
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ TEPLOTNÍ
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ OPTICKÝ
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ KOMBINOVANÝ

- KOPPLER
- SIGNALIZAČNÍ SVÍTIDLO S BZUČÁKEM
- POŽÁRNÍ SÍRENA VNITŘNÍ
- POŽÁRNÍ SÍRENA VNITŘNÍ S BLIKAČEM
- POŽÁRNÍ SÍRENA VNITŘNÍ S MAJÁKEM
- MAJÁK
- PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP
- OZNAČENÍ PRVKU EPS
- TRASY KABELÁŽI EPS
- STOUPAČKA KABELOVÁ
- UMÍSTĚNÍ NAD PODHLEDEM

KNIHOVNA ZNAČEK DOMÁCÍ TELEFON

- DOMÁCÍ TELEFON/VIDEOTELEFON
- VENKOVNÍ TABLO, TLAČÍTKA
- KÓDOVÝ ZÁMEK
- TLAČÍTKO


LEGENDA MÍSTNOSTI

| ČÍSLO MÍST. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m² |
|-------------|-----------------|-----------|
| 001         | CHODBA          | 11,70     |
| 002         | CHODBA          | 26,32     |
| 003         | CHODBA          | 26,72     |
| 004         | CHODBA          | 23,80     |
| 005         | CHODBA          | 15,48     |
| 006         | CHODBA          | 5,80      |
| 007         | CHODBA          | 2,85      |
| 008         | CHODBA          | 1,08      |
| 009         | CHODBA          | 1,08      |
| 010         | CHODBA          | 5,01      |
| 011         | CHODBA          | 2,85      |
| 012         | CHODBA          | 1,27      |
| 013         | CHODBA          | 1,08      |
| 014         | CHODBA          | 1,40      |
| 015         | CHODBA          | 1,08      |
| 016         | CHODBA          | 5,42      |
| 017         | CHODBA          | 122,80    |
| 018         | CHODBA          | 27,80     |
| 019         | CHODBA          | 33,75     |
| 020         | CHODBA          | 33,75     |

POZNÁMKA:

- NAPÁJECÍ KABEL nn typu PRAFlaDur 3x2,5, upevnění příchytkami
- KABEL LINKY ESSERNET mezi ústřednami / panely typu PraFlaGUARD 1x2x0,8, ve žlabu Merkur nebo upevnění příchytkami
- KABEL pro sířeny typu PraFlaGUARD 1x2x0,8, ve žlabu Merkur nebo upevnění příchytkami
- KABEL LINKY ESSERNET mezi hlásiči typu PraFlaCOM 1x2x0,8, ve žlabu u Merkur nebo v trubkách průměru 25mm
- KABEL pro přídavné magnety a mag. zámky typu PraFlaCOM 1x2x0,8, ve žlabu u Merkur nebo v trubkách průměru 25mm
- KABEL pro ovládací tlačítka magnetů a zámků typu PraFlaCOM 1x2x0,8, ve žlabu u Merkur nebo v trubkách průměru 25mm

-2,800 = 1.PP  
±0,000 = 1.NP  
+3,600 = 2.NP S.V. = 2700

|   |                               |   |                       |  |                           |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------|
| ZMĚNA: ①  | POČET: 1                      | ZAKÁZKA: 003719                                 | DATUM: 27. 02. 2023   | ZPRACOVAL: Ing. Ivo Skoták   | SCHVÁLIL: Ing. Radek Přek |
| SKS s.r.o.,   | BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO | TEL: +420 516 417 643                           | FAX: +420 516 417 663 | MV 800.dwg   |                           |
|  | OBJEKT:                       | Sociální služby Šebetov –pavilon –instalace EPS |                       | INVESTOR: Sociální služby Šebetov, příspěv. org. Šebetov 1, 679 35 Šebetov |                           |
|   | VÝKRES:                       | EPS – Pavilon – půdorys 1. PP                   |                       |  |                           |
|   | ZODP.PROJEKTANT:              | Ing. Ivo Skoták                                 | DATUM:                | 27. 2. 2023  | MĚŘITKO: 1:100            |
|   | KRESLIL:                      | Ing. Ivo Skoták                                 | ZAKÁZKA:              | 003719   | FORMÁT: 297x594           |
|   | SCHVÁLIL:                     | Ing.Radek Přek                                  | SPECIALIZACE:         | EPS  | STUPEŇ: DPS               |
|   |                               |   |                       | MV   | 800                       |