



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IKA-Brno,s.r.o.

Antonínská 549/2

602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
3167-12
VĚC

NAŠE ZNAČKA
722/003463/2013/EŠK/ *SK*

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Škarková / 543 433 257

BRNO
15.02.2013
130215E1.DOC

II/385 Kuřim - průtah, 1. a 2. stavba

Dokumentace pro stavební povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme:

Jedná se opravu komunikace II/385 v ulicích Tišnovská a Tyršova. Stavbou, v rozsahu, daném předloženou PD, budou dotčeny vodovodní a kanalizační sítě v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a jejich ochranná pásma, rovněž jsou zde umístěny kanalizace, které nejsou v našem provozování.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za dodržení níže uvedených podmínek dotčení sítí v našem provozování, v souladu se zápisem z jednání, konaného 30.1.2013:

- V úseku od kruhového objezdu po Hybešovu – nemáme námitek, kanalizace jsou v dobrém stavu, vodovod je mimo komunikaci, dešťová kanalizace není v našem provozování
- **Požadujeme věcnou i časovou koordinaci se stavbou „Rekonstrukce kanalizace v ul. Hybešově“**
- Od ulice Hybešově po ul. U potoka – nevidujeme kanalizaci v našem provozování, vodovodní řad DN 350 je mimo komunikaci, dochází pouze ke křížení s kanalizací DN 300 a vodovodem DN 150 – nemáme námitek s opravou.
- U potoka – křížení s vodovodem DN 1000 a 3 kanalizacemi (2 x DN 1200 a DN 300), které neprovozujeme – stav prověří Město Kuřim Souhlasíme s akcí za předpokladu, že bude obnovena pouze ohrusná vrstva vozovky, bez zásahu do podkladových vrstev.
- Od ul. U Potoka po ul. Nádražní – dotčeny budou 3 vodovody, (2 x DN 150 a DN 350) a Kanalizace DN 800 – není třeba opravovat, dle jednání město Kuřim zváží napojení 15 objektů v ulici Tyršově, které jsou dnes odkanalizovány do jímek, do stoky pro veřejnou potřebu. Souhlasíme s akcí za předpokladu, že bude obnovena pouze ohrusná vrstva vozovky, bez zásahu do podkladových vrstev.
- Spředstihem 2 měsíců požadujeme informovat o zahájení stavby provoz vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. – pan Veverka (tel. 606 715 407), z důvodu koordinačních prací na výměně hydrantů a armatur, případně olovených vodovodních přípojek, na vodovodní síti – **platí pro všechny dotčené vodovody v trase opravy komunikace!**
- Mezi ul. Nádražní a Legionářskou budou dotčeny vodovody DN 150 a DN 350 a jednotná kanalizace DN 800 a DN 1000, které nemohly být prověřeny kamerou, neboť jsou trvale

zatopeny. Dle dohody předpokládáme, že budou v rámci zpracování PD, zadané Městem Kuřim prověřeny a opraveny – **nutné koordinovat**.

- Mezi ul. Legionářskou a ul. Kout – dotčen bude vodovod DN 150, křížení vodovodu DN 200 a může být dotčen částečně vodovod DN 350. Dotčena bude jednotná kanalizace DN 1000 – **není třeba opravovat, za předpokladu, že bude obnovena pouze ohrusná vrstva vozovky, bez zásahu do podkladových vrstev**.
- Od ul. Kout po ul. Láznisko – dotčen bude vodovod DN 150 (armatury pod asfaltem) a jednotná kanalizace DN 500 – **nutné úpravy šachet, (jsou pod asfaltem) - není třeba opravovat, za předpokladu, že bude obnovena pouze ohrusná vrstva vozovky, bez zásahu do podkladových vrstev**.
- Od ul. Láznisko po ul. Budárkova – dotčen bude vodovod DN 100 (armatury pod asfaltem) jednotná kanalizace DN 750/1050 – **není třeba opravovat, za předpokladu, že bude obnovena pouze ohrusná vrstva vozovky, bez zásahu do podkladových vrstev**.
- Od ul. Budárkova po konec opravy komunikace v ul. Tišnovská – bude dotčena jednotná kanalizace DN 400 – je dobrém technickém stavu.
- Bylo dohodnuto vybudování nové kanalizace DN 300 v délce cca 130,0 m, Městem Kuřim, pro odkanalizování 6 domů, jako náhradu za nefunkční stoku „u kostela“, která není v provozování BVK, a.s. a která bude napojena do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v ulici Budárkova.
- Rovněž, v koordinaci s připravovaným záměrem SUS, Město Kuřim zváží napojení 15 objektů v ulici Tyršově, které jsou dnes odkanalizovány do jímek, do stoky pro veřejnou potřebu.

Ochranná pásma - Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., rovněž dodržte ČSN 73 6005.

Ochranná území - Dodržte ochranné území vodovodních přípojek, které je stanovené v „Metodice města Brna, v Městských standardech pro vodovodní síť“ s platností od 12/2010. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností **min. 0,75 m** měřeno na každou stranu od osy vodovodního potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Vodovod – vodovodní řady, včetně přípojek, nechá investor před stavbou vytýčit v terénu, (tel. 606 676 302 - pan Emil Stelzel). Zahájení prací dodavatel oznámí min 3 dny předem na vodárenský provoz. Krytí vodovodu zůstane v rozmezí 1,5 – 2,0 m. Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před, (**viz. výše**) a po ukončení stavby, (vodárenský provoz Pisárky – tel. 606 715 403, pan Turek), během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. **Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur vodárenskému provozu, bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby.** Délku armatur a osazení poklopů přizpůsobí dodavatel novému povrchu, ke kontrole rovněž přizve technika vodárenského provozu. Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele. **Vodovodní hydranty budou umístěny mimo parkovací stání, trvale volně přístupné.**

Kanalizace – kanalizaci nechá investor rovněž vytýčit, dotčené kanalizační šachty zůstanou během stavby volné, přístupné, funkční. Zahájení prací dodavatel oznámí min. 3 dny předem na kanalizační

provoz, za přítomnosti příslušného obvodového technika provede protokolární převzetí a pak i zpětné předání dotčených šachet, rovněž s ním projedná případné úpravy při změně terénu, (kanalizační provoz Hády – tel. 724 375 495, pan Prokeš Karel). Osazení rámu a poklopů šachet přizpůsobí dodavatel novému povrchu pomocí vyrovnávacích prstenců. Při změně nivelety poklopu šachty, předá investor kanalizačnímu provozu geodetické zaměření nové nivelety.

Uliční dešťové vpusti – napojení uličních dešťových vpustí do veřejné dešťové kanalizace bude provedeno jádrovým vývrtem do horní třetiny kanalizace, (ne útesem). Uliční vpusti budou opatřeny kalovým prostorem, min. spád bude 2% a max. spád do 40%. Přípojka bude z obetonované kameniny se zápachovou uzávěrkou. *Prověření nového napojení vpustí do již vybudované, (stávající), kanalizace bez vysazených odboček, v provozování naší akciovou společností, technickou kamerou, předložte ke kontrole kanalizačnímu provozu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.*

Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních sítí, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volné, přístupné a ovladatelné, v případě odkrytí nebo jiného jejich dotčení, požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

- **Upozornění:** Úpravou komunikace, v rozsahu dle předložené PD, nedojde k vyvolaným stavbám, přeložkám, či opravám ostatních inženýrských sítí – nejsou součástí předložené dokumentace, *toto vyjádření pro ně neplatí.*
- Toto vyjádření rovněž nenahrazuje vyjádření pro případné vodoprávní řízení.

Toto vyjádření platí po dobu 1 roku od data odeslání vyjádření.

Vyjádření platí pouze pro veřejné vodovody a kanalizace v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/III, 657 38 Brno
vedoucí útvaru VHR
Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:

pan Čermák ml., vodárenský provoz
Ing. Král, kanalizační provoz
Ing. Martínek, Ing. Cigánek - ÚIS
Ing. Mičinová, Ing. Dvořák - VHR