



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-3-21-747/1-OPST-2012

Brno 14. 1. 2013
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/5
602 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Iveta Maráková, ☎: 950 639 112, fax: 950 639 130, e-mail: iveta.marakova@firebrno.cz

Název stavby: II/385 Kuřim - průtah
Místo stavby: Kuřim, Kuřim, , p.č.
Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Brno, Veveří, Žerotínovo náměstí 449/5, 602 00
Projektant PO: -----
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci krytu pozemní komunikace silnice II/385 Kuřim - průtah městem. Celková délka úpravy je 2 108 m, povrch bude asfaltový s přidavkem gumy z pneumatik (tzv. gumoasfalt), bude upraveno šířkové upořádání na základní šířku 7,00 m mezi obrubami.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou dokumentaci předloženou dne 19. 12. 2012. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkami:

- 1) v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištění průjezdu pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích
- 2) v souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být umožněn odběr požární technikou v místech stávajících zdrojů požární vody.

Upozorňujeme, že předložená dokumentace není opatřena vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem ČR oprávněné osoby způsobilé k projektové činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Václav Špéra
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje