

VYŘIZUJE: Lenka Jelínková
TEL./FAX: 515 215 227
E-MAIL: lenka.jelinkova@nemzn.cz

DATUM: 7.9.2023

Zadavatel:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR Výměna výplní otvorů - oken v objektu B ze dne 4.9.2023

Dotaz č.10

Žádám o upřesnění odpovědi k dotazu č. 9. Byl potvrzen počet žaluzií na 24ks. V příloze č. 3 "Fotodokumentace – Požadovaný stav", je vidět, že jeden modul š. 6000mm má 2ks žaluzií, přičemž před pevnými meziokenními vložkami š. 450mm žaluzie nejsou. Každá žaluzie zakrývá nyní 3 pole. Pokud má být tedy 24ks žaluzií a bude se měnit 8ks modulů vychází 3ks žaluzií na jeden modul tzn. že každá žaluzie by měla zakrývat pouze 2 pole. Prosím o odsouhlasení, případně uveďte přesně jak má být 24ks žaluzií v sestavách rozmístěno.

Odpověď k dotazu č.10:

Ano, požadavek je 3 ks žaluzií na jeden modul, každá žaluzie bude zakrývat dvě pole.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny do 15.9. 2023 do 10:00 hodin