



**POZNAVKA:**

- POTRUBI VODNO VODNO BUDE PROVEDENO Z MATERIJALU PP-RS S ČERNOKVÍM VÁLKY, S NÍŽÍ TĚMELNÝ ROZTAŽNOSTI POTRUBI

- POTRUBI POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO ZE SYSTÉMOVÉHO POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM POZINKOVANÍM, SPOJOVANÉHO USTAVÍMÍ (NELEGOVANÁ OCEL, 10216), -PŘEDVADACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPRÁVENÉ PŘIČÍMÁNÍM Z KŘEOTU, HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STŘEŠNÍ

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE ROZVEDEN DOLOŽÍ 8,9 mm, POTRUBÍ TEPLE VODY BUDE OPAŘENÉ DOLOŽÍ 15 mm, DOLOŽÍ Z PĚNĚNÉHO POLYURETANU,

- VÝBER VÝŠŘÁDKOVACÍHO PŘÍSTROJE A MATERIÁLU JE VYBERU INVEŠTORA PŘI REALIZACI, -MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

<h1>NEMOCNICE BŘECLAV</h1>		<h2>SKUPINA</h2>	
<p><b>Objednatel:</b> Nemocnice Břeclav, p.o. U Nemocnice 3066/1 690 02 Břeclav</p>		<p><b>Autorizační razítko:</b></p>	
<p><b>Generální projektant:</b> MEDICOPROJECT s.r.o. Kotkova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoprojekt@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz</p>		<p><b>Architekt:</b> Ing. V. ADAMIŘ KUJNDERA</p>	
<h1>Nemocnice Břeclav - stravovací provoz</h1>		<p><b>Schema:</b></p>	
<p><b>Zpracovával část:</b></p>		<p><b>Vytvářel:</b></p>	
<p><b>Zodpovědný projektant:</b> Martin Kaimus</p>		<p><b>Luboš Rašín</b></p>	
<p><b>Objekt (SO):</b> SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu</p>		<p><b>Paré:</b></p>	
<p><b>Číslo PD:</b> Zdravotně technické instalace</p>		<p><b>Datum:</b> červen 2020</p>	
<p><b>Průřez:</b> Prostorově zobrazení vodovodu, doplnění ohřevu TUV</p>		<p><b>Znakové číslo:</b> DS4/PDS-01-2020</p>	
<p><b>Formát:</b> DPS</p>		<p><b>21x44</b></p>	
<p><b>Stupeň:</b> Číslo přílohy</p>		<p><b>1:50</b></p>	
<p><b>Průřez:</b> Prostorově zobrazení vodovodu, doplnění ohřevu TUV</p>		<p><b>D.1.5.15</b></p>	