



## **NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U nemocnice 1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi, dne 13. 9. 2023

### **Vysvětlení zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek**

**Název zakázky:** „Nové výtahy pro lůžkový pavilon B“

#### Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780  
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 1, PSČ 690 02  
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233  
Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel nemocnice  
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica  
E-mail: mikulica@nembv.cz  
Ing. Pavel Jurica  
jurica@nembv.cz

(dále jen „zadavatel“)

#### **I.**

Dne 8. 9. 2023 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující:

#### **Dotaz č.1:**

Součástí dodávky výtahů bude od dodavatele také náhradní zdroj (baterie) pro evakuační provoz? A také připravit místnost pro umístění zdroje? Připojení do rozvaděče výtahu?

#### **Dotaz č.2:**

Součástí zpracování nabídky je také předání „dokumentace pro stavební úřad“?

#### **Dotaz č.3:**

Kouřotěsné šachetní dveře výtahu v suterénu objektu EW 30DP1 – Sm – C, jaká je představa ochrany proti průniku kouře do nástupišť? Kouřotěsné šachetní dveře se nevyrábí.

## **Odpovědi zadavatele:**

### ***K dotazu č. 1 sdělujeme:***

*Zda bude součástí dodávky také náhradní zdroj (baterie) pro evakuační provoz záleží na dodavatelem navrhnutém technickém řešení, které by mělo být v souladu s Požárně bezpečnostním řešením (PBR). Ze zkušenosti zadavatele při realizaci výměny nových výtahů v pavilonu A bylo napájení řešeno s napojením na náhradní zdroj elektrické energie, což bylo schváleno i místním HZS JMK. V případě řešení s bateriemi pro náhradní zdroj elektrické energie je nutno tyto baterie dodat jako součást díla. Specifika místa plnění. Dále zadavatel upozorňuje dodavatele, že nové výtahy svým provedením a napojením na energetické sítě musí splňovat současnou platnou legislativu pro evakuační výtahy, zvláště normu ČSN 27 4014, „Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy“ a je tedy rovněž na dodavateli, aby dané normy při přípravě nabídky zohlednil.*

### ***K dotazu č. 2 sdělujeme:***

*Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování a předání kompletní projektové dokumentace k výtahům a jejich součástí, a to včetně PBR, aby tuto dokumentaci mohl zadavatel, jakožto stavebník, použít pro účely podání žádosti o stavební povolení. Zadavatel tímto upravuje bod 12 d) ZD, a to tak že nově zní takto:*

**d) Dokumentace pro stavební úřad – čestné prohlášení dodavatele, že zpracuje veškerou potřebnou dokumentaci pro stavební úřad a následně zajistí vyřízení stavebního povolení (blíže zadavatel odkazuje na čl. II výzvy a přílohu č. 2 ZD).**

### ***K dotazu č. 3 sdělujeme:***

*Dle požadavku BOZP/PO je uvedena odolnost EW 30, ale z praxe je známo, že je důležitá požární odolnost dveří výtahů. V příloze č.1 ZD byl požadavek na kouřotěsnost uveden s popisem „v podzemním podlaží kouřotěsné s požární odolností min. EW30DP1-Sm-C“. V této specifikaci byla nicméně chybně uvedena zkratka „Sm“. Platí tedy požadavek na požární odolnost EW30DP1-C.*

## **II.**

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu § 98 a násl. ZZVZ. Jelikož zadavatelem poskytnuté vysvětlení mění zadávací podmínky, zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce tak, aby od okamžiku uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ, tj. to **do 16.10. 2023**.

.....  
za zadavatele  
Ing. Petr Bařka  
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.