

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly
pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje

s názvem:

**„Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu
N včetně gastrotechnologií“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologií
Zadavatel zakázky:	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo:	U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
IČO:	00390780
Statutární zástupce:	Ing. Petr Bařka, ředitel
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	nadlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje
Zástupce zadavatele (dle § 43 zákona):	Plus Tender, s.r.o. třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

Čl. I.

Dne 13. 9. 2023 Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

*„Dobrý den,
v rámci výše uvedené zakázky žádáme o vysvětlení následujících nesrovnalostí:
- ve výkazu jsou kabely označené jako 1-YY 1x240 1850m a 1YY 1x300 80m. Tak se značí vodiče s měděným jádrem, ale v TZ se píše že "nový přívod bude navržen jednožilovými hliníkovými kabely 1-YY". Co je platné?
- ve výkazu položka 609.- doplnění stávající rozvaděče v rozvodně EB1, 1 komplet - chybí specifikace.
Prosím o vyřešení.“*

Čl. II.

K uvedenému dotazu Zadavatel doplňuje následující:

K bodu č. 1 dotazu Zadavatel uvádí:

- Jedná se o měděný kabel tak jak je uvedeno ve výkresech rozvaděčů, v přehledovém schématu a výkazu výměr. V TZ zůstalo omylem označení „hliníkové“, které tam nepatří.

K bodu č. 2 dotazu Zadavatel uvádí:

- Jedná se o doplnění pojistkových spodků a pojistek 3x1000AgG, včetně přípojovací sady a připojení v rozvaděči EB1.

Čl. III.

Lhůta pro podání nabídek se nikterak nemění.

V Brně dne 15. 9. 2023

Plus Tender, s.r.o., **zástupce zadavatele**