



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Vysvětlení zadávací dokumentace IV a V

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 138199/2023

Sp. zn.:

S-JMK 114500/2023 OINV

Vyřizuje:

Bc. Horynová

Telefon:

541 651 237

Počet stran:

3

Počet příloh/listů:

1/x

Datum:

viz podpis

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Novostavba dílen Integrované střední školy v Hodoníně

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádosti dodavatele doručené dne 13. 09. 2023 a 14. 09. 2023 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/IV:

Vnější vrata: Ve standardech je uvedeno, že jsou opláštěny pozinkovaným plechem, v TZ jsou uvedeny křídla vrat jako hliníková.

Prosíme o podrobnější zadání.

Odpověď č. 1/IV:

Pozink plech.

Dotaz č. 2/IV:

Výplně otvorů vnější: Okno ve výkresu pohledu, pohled ze SZ, šikmé, jakou má velikost? Prosíme o dodání rozměru a o dodání pohledu v DWG.

Odpověď č. 2/IV:

Rozevř. okna 4000/2815-3300 (0). Pohled v DWG tvoří přílohu tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 3/IV:

Výplně otvorů vnější: Ve 2.NP – světlíky – motorické otevírání okenního křídla, má být křídlo otevíravé, nebo sklopné? Bude u všech světlíků?

Odpověď č. 3/IV:

Křídlo otvíravé.

Dotaz č. 4/IV:

Výplně otvorů vnější: Venkovní žaluzie oken jsou uvažovány všude? Mimo štítové okno – pohled SZ? (šikmé nadpraží)

Odpověď č. 4/IV:

Zadavatel potvrzuje, že výplně otvorů vnější požaduje přesně tak, jak uvádí tazatel.

Dotaz č. 5/IV:

Dveře vnitřní: V TZ je uveden CPL laminát, v knize standardů HPL laminát. Co platí?

Odpověď č. 5/IV:

HPL laminát.

Dotaz č. 6/IV:

Dveře vnitřní: Jaké je rozdělení dveří interiérových, kam patří dveře do veřejných prostor, kam do mokrých prostor a kam do technologických prostor?

Prosíme o podrobnější popis dveří. A ve výkresech 1.NP a 2.NP o vyznačení jednotlivých typů dveří.

Odpověď č. 6/IV:

Dveře budou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci pro provádění stavby, kterou vypracuje vybraný dodavatel veřejné zakázky Novostavba dílen Integrované střední školy v Hodoníně.

Dotaz č. 7/IV:

Dveře vnitřní: Dveře posuvné v 2NP do m.2.01 a 2.02 jsou automatické na fotobuňku?

Prosíme o podrobnější zadání.

Odpověď č. 7/IV:

Ano, tyto dveře jsou automatické na fotobuňku.

Dotaz č. 8/IV:

Interiérové příčky skleněné: Jakou mají příčky specifikaci?

Prosíme o konkrétní zadání jednotlivých typů prosklených int. stěn, vč. Dveří.

Odpověď č. 8/IV:

Příčky budou splňovat veškeré požadované normové hodnoty, tj. mechanickou odolnost, akustiku a uživatelskou bezpečnost. Přesný typ bude určen projektovou dokumentací pro provádění stavby. Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, jež nezachází do takových podrobností jako následný stupeň projektové dokumentace; pro provádění stavby.

Dotaz č. 1/V:

Vnitřní pohledové betonové zdivo: Výpis skladeb konstrukcí I1 a I2 neodpovídá výkresu půdorys 1NP. Nesouhlasí tloušťky zdiva. Prosíme o upřesnění.

Odpověď č. 1/V:

Zadavatel sděluje, že v daném případě platí výkresová část.

Dotaz č. 2/V:

Vnitřní pohledové betonové zdivo: Ztracené pohledové bednění o pohledovém rozměru 400 x 200 odpovídá Liapor R – tl. 100, 195 a 240.

Prosíme o ujasnění ztraceného bednění. Dále prosíme u ujasnění které vnitřní zdivo bude skutečně pohledové s přiznanou spárou.

Odpověď č. 2/V:

Je-li v projektové dokumentaci užit nepřímý odkaz na určitého dodavatele nebo výrobky, sděluje zadavatel, že je možnost nabídnout rovnocenné řešení, které kvalitativně i technicky vyhovuje požadavkům, viz bod 1.4. Zadávací dokumentace. Přesný typ bude určen vybraným dodavatelem v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby.

Veškeré zdivo z betonových tvárnic je pohledové, nebude pohledový pouze líc zdiva skrytý za obkladem.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy:

Příloha č. 1 – Okno ve výkresu pohledu ve formátu .dwg