

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly
pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje

s názvem:

**„Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu
N včetně gastrotechnologií“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky: **Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologí**

Zadavatel zakázky: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

IČO: 00390780

Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel

Veřejná zakázka dle předmětu: veřejná zakázka na stavební práce

Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty: nadlimitní veřejná zakázka

Režim veřejné zakázky: zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

Zástupce zadavatele (dle § 43 zákona): Plus Tender, s.r.o.
třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

Čl. I.

Dne 15. 9. 2023 Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

„Dotaz 1

V rozpočtu D.3-S – gastro jsou u některým výrobků uvedeny i rozměry.

Je možné použít výrobek, který má odlišné rozměry, ale splňuje požadavky na napětí a příkon či nosnost?

Dotaz 2

Součástí rozpočtu D.1.4.-S ÚT je tato položka:

1	S01-18	D+M VZT jednotka s el.ohřevem, 8kW, 400V, termosta, připojení el.inst.	kpl	1,00000
---	--------	--	-----	---------

Žádáme o prověření, zda se tato VZT jednotku nedubluje s jednotkou v rozpočtu VZT.“

Čl. II.

K uvedenému dotazu Zadavatel doplňuje následující:

K dotazu č. 1 Zadavatel uvádí:

Rozměry jsou uvedeny prakticky u všech výrobků, vyjma např. vodovodních baterií. Výrobek o odlišném rozměru splňující ostatní požadavky stanovené jak ve výkazu výměr a technickém standardu, tak ostatní vyplývající požadavky (rozměrová kompatibilita se sousedícími zařízeními a konstrukcemi, normou stanovené velikosti průřehů okolo zařízení apod.) lze použít za předpokladu, že není požadavek na rozměr explicitně definován v technickém standardu daného zařízení.

K dotazu č. 2 Zadavatel uvádí:

- Proj. UT - proj. VZT předal podmínky a parametry profesi UT. Tato jednotka je v rozpočtu (soupisu) UT.

- Proj VZT - v soupisu prací VZT se položka uvedená v zaslaném dotazu nevyskytuje, takže se zřejmě ani nedubluje.

Čl. III.

Lhůta pro podání nabídek se nikterak nemění.

V Brně dne 18. 9. 2023

Plus Tender, s.r.o., **zástupce zadavatele**