

DODATEČNÉ INFORMACE č. 5

Název veřejné zakázky : **Gymnázium a OA Bučovice – realizace úspor energie**

Název zadavatele : **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla dne 17.12.2014 doručena žádost o dodatečné informace v následujícím znění :

1. *Žádáme o specifikaci povrchové úpravy fasády + zrnitost omítkoviny.*
2. *Žádáme o upřesnění požadovaného certifikovaného systému ETICS „EPS grafit open 160 mm“.*

ODPOVĚĎ NA DOTAZ .č.1 :

Povrchová úprava fasády ETICS bude vytvořena z tenkovrstvé, probarvené, difuzně otevřené silikonové omítkoviny; zrnitost 1,5mm. Barevný odstín bude odvozen od stávající barevnosti fasády a bude investorem vybrán ze vzorníku výrobce komponentů zateplovacího systému.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ .č.2 :

Požadováno je zhotovení difuzně otevřeného zateplovacího systému na bázi EPS, o tepelné vodivosti izolantu nejvýše 0,032 W/mK, s faktorem difuzního odporu o max. hodnotě 10. Izolant bude obsahovat stopovou grafitovou přísadu (rozptýlené nanočástice grafitu, omezující průchod tepelného záření izolantem). Ostatní komponenty ETICS budou přizpůsobeny výše uvedeným základním požadavkům na technické a užitné vlastnosti dokončeného souvrství a budou použity v souladu s technickými podmínkami výrobce materiálu ETICS.

V Bučovicích dne 21.12.2014

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci