

DODATEČNÁ INFORMACE č. 6

Název veřejné zakázky : **Gymnázium a OA Bučovice – realizace úspor energie**

Název zadavatele : **Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla dne 18.12.2014 doručena žádost o dodatečnou informaci v následujícím znění :

Dobrý den,

*na základě účasti na výběrovém řízení: "**Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice**" Vás žádáme o dopřesnění barvy plastových oken.*

ODPOVĚĎ NA DOTAZ :

V rámci předmětné veřejné zakázky budou instalována pouze dřevěná okna. Jejich konstrukční specifikace, včetně výpisu požadovaného materiálového provedení a základních technických standardů, je uvedena ve výpise truhlářských výrobků (výkr.č. 16). Specifický způsob montáže části oken (v plochách vnitřní tepelné izolace) je popsán ve výkresech 10 a 11 (položka č. 119 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb). Ve všech případech budou okna opatřena pigmentovým (krycím) nátěrem v bílé barvě.

V Bučovicích dne 21.12.2014

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci