



LEGENDA:

- ÚSTŘEDNA EPS, V SITI ÚSTŘEDEN, OPTICKÝ ESERNET
- PARALELNÍ TABLO, SESTERNA, MÍSTO OBSLUHY, (T1, T2, HLASIČE V POPLACHU)
- V SITI ÚSTŘEDEN, OPTICKÝ ESERNET
- OBSLUŽNÉ POLE PO KLÍČOVÝ TREZOR PO
- ZOBRAZOVACÍ TABLO, (ZOBRAZENÍ HLASIČE V POPLACHU)
- ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
- PROPOVOVACÍ KRABICE P30-R
- TEPELNÝ DETEKTOR
- MULTISENZOROVÝ DETEKTOR
- TLAČÍTKOVÝ DETEKTOR
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- SÍŘENA
- SÍŘENA S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- VÝSTUP, OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ
- VÝSTUP / VÝSTUPNÍ MODUL
- SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ
- PŘÍKROVNÝ ELEKTROMAGNET

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č.M.	Název místnosti	Plocha [m²]	Ozn.	Podlaha	Stěna	Ozn.	Strop	S.V. [mm]	Poznámka
				Povrch			Povrch		
2A.0101	Pokoj	28,99	P01	měkčený vinyl + zrnka karbidu křemíku+ tvrdé částice oxidu hlinitého+mrřížka ze skleněného vlákna, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, fabion s páskem vinylu v. 150mm		sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT - SDK vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,6 m + lokální snížení	
2A.0102	Pokoj	17,89	P01	měkčený vinyl + zrnka karbidu křemíku+ tvrdé částice oxidu hlinitého+mrřížka ze skleněného vlákna, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, fabion s páskem vinylu v. 150mm		sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT - SDK vytmelit, přebrousit, jakost 03	Různá, prostor pod schodištěm	
2A.0103	Pokoj	27,89	P01	měkčený vinyl + zrnka karbidu křemíku+ tvrdé částice oxidu hlinitého+mrřížka ze skleněného vlákna, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, fabion s páskem vinylu v. 150mm		sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT - SDK vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,6 m + lokální snížení	
2A.0104	Chodba	19,25	P02	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, keram. sokl v. 150mm	C01	SDK podhled - vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2A.0105	WC	4,30	P03	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. obklad do v. zárubně	C02	SDK podhled impreg.- vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2A.0106	Koupelna	4,03	P03	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. obklad do v. zárubně	C02	SDK podhled impreg.- vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2A.0107	Aktivační místnost	9,47	P02	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. sokl v. 150mm	C01	SDK podhled - vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2A.0108	Rozvodna SLP	8,59	P04	epoxidová litá stěrka	sádrová omítka s hlazeným povrchem, keram. sokl v. 150mm		sádrová omítka s hlazeným povrchem	Různá, prostor pod schodištěm	
2A.0109	Krytá terasa	24,00							
2B.0101	Pokoj	28,99	P01	měkčený vinyl + zrnka karbidu křemíku+ tvrdé částice oxidu hlinitého+mrřížka ze skleněného vlákna, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, fabion s páskem vinylu v. 150mm		sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT - SDK vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,6 m + lokální snížení	
2B.0102	Pokoj	17,89	P01	měkčený vinyl + zrnka karbidu křemíku+ tvrdé částice oxidu hlinitého+mrřížka ze skleněného vlákna, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, fabion s páskem vinylu v. 150mm		sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT - SDK vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,6 m + lokální snížení	
2B.0103	Pokoj	27,89	P01	měkčený vinyl + zrnka karbidu křemíku+ tvrdé částice oxidu hlinitého+mrřížka ze skleněného vlákna, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, fabion s páskem vinylu v. 150mm		sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT - SDK vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,6 m + lokální snížení	
2B.0104	Chodba	19,25	P02	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, keram. sokl v. 150mm	C01	SDK podhled - vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2B.0105	WC	4,30	P03	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. obklad do v. zárubně	C02	SDK podhled impreg.- vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2B.0106	Koupelna	4,03	P03	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. obklad do v. zárubně	C02	SDK podhled impreg.- vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2B.0107	Aktivační místnost	9,47	P02	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. sokl v. 150mm	C01	SDK podhled - vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2B.0108	UPS, EPS	8,59	P04	epoxidová litá stěrka	sádrová omítka s hlazeným povrchem, keram. sokl v. 150mm		sádrová omítka s hlazeným povrchem	Různá, prostor pod schodištěm	
2B.0109	Krytá terasa	24,00							
2C.0101	Společenská místnost	36,25	P02	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, keram. sokl v. 150mm		sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT - SDK vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,6 m + lokální snížení	
2C.0102	Chodba	17,50	P02	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	sádrová omítka s hlazeným povrchem, keram. sokl v. 150mm	C01	SDK podhled - vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2C.0103	Čistící místnost	6,96	P03	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. obklad do v. zárubně	C02	SDK podhled impreg.- vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2C.0104	WC mobilní	7,80	P03	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. obklad do v. zárubně	C02	SDK podhled impreg.- vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2C.0106	WC personál	4,84	P03	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. obklad do v. zárubně	C02	SDK podhled impreg.- vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2C.0107	Koupelna	14,13	P03	keram. dlažba 600x600mm, protiskluz R10	zdvo - sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK vytmelit přebrousit - jakost 03, keram. obklad do v. zárubně	C02	SDK podhled impreg.- vytmelit, přebrousit, jakost 03	2,4 m	
2C.0108	Krytá terasa	27,50							

- KABELY PRO OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACI BUDOU FUNKČNÍ P30-R, B2ca,s1,d1, (MIN. B2ca), 2x2x0,8
- KABELY BUDOU ULOŽENY NA FUNKČNÍ NORMOVÉ TRASE, PŘEVÁŽNĚ PŘÍCHYTKY V ROZTEČI 0,3m, (RESP. DLE PŘEDPISU VÝROBCE (ZKOUŠKA FUNKČNÍ ODOLNOSTI SYSTÉMU V PŘÍPADĚ POŽÁRU (KABEL A NOSNÁ TRASA))
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI INSTALACE KABELŮ V CHOC (NEPŘEDPOKLÁDÁ SE), MUSÍ BÝT PLÁŠTĚ VŠECH KABELŮ S REAKCÍ NA OHNĚ B2ca, d1, s1



HLAVNÍ INŽENYR PROJEKTU	ING. PETR VAŠÍČEK		
SOOP.PROJEKTANT	ING. PETR VAŠÍČEK		
VYPRACOVAL	TOMÁŠ HANUŠEK		
KONTROLOVAL	ING. PETR VAŠÍČEK		
INVESTOR :	DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE, ZÁMEČKÁ 57, 664 52	FORMÁT	3x A4
NÁZEV AKCE	DOPRACOVÁNÍ NAPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS	DATUM	03/2023
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS OBJEKTU 772 – PAVILON 2	STUPĚŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	P211001
		SPECIALIZACE	SLP
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:500	109