





# 2.PATRO

- KABELY PRO OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACI BUDOU FUNKČNÍ P60-R, B2ca,s1,d1, (MIN. B2ca)
- KABELY BUDOU ULOŽENY NA FUNKČNÍ NENORMOVÉ TRASE, (RESP. DLE PŘEDPISU VÝROBCE (ZKOUŠKA FUNKČNÍ ODOLNOSTI SYSTÉMU V PŘÍPADĚ POŽÁRU (KABEL A NOSNÁ TRASA))
- Z ESTETICKÝCH DŮVODŮ BUDE ČÁST VEDENÍ ULOŽENA V LHD LIŠTĚ 40x20 HF. VIZ VZOROVÉ NENORMOVÉ ŘEŠENÍ KATALOG KOPOS SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

## LEGENDA:

- ÚSTŘEDNA EPS, V SÍTI ÚSTŘEDEN, OPTICKÝ ESSERNET
- PARALELNÍ TABLO, SESTERNA, MÍSTO OBSLUHY, (T1, T2, HLÁSIČE V POPLACHU)
- V SÍTI ÚSTŘEDEN, OPTICKÝ ESSERNET
- OBSLUŽNÉ POLE PO
- KLÍČOVÝ TREZOR PO
- ZOBRAZOVACÍ TABLO, (ZOBRAZENÍ HLÁSIČE V POPLACHU)
- ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
- PROPOJOVACÍ KRABICE P90-R
- TEPELNÝ DETEKTOR
- MULTISENZOROVÝ DETEKTOR
- TLAČÍTKOVÝ DETEKTOR
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- SÍRÉNA
- SÍRÉNA S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- VÝSTUP, OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ
- VSTUP/ VÝSTUPNÍ MODUL
- SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ
- PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET
- POZN.2 - KOPPLER OSAZENY NA NOVOU KOPPLEROVOU LINKY NAPOJENOU Z 1.NP



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR VAŠÍČEK	 	 <b>ASEC</b> - elektrosystémy s.r.o. Havelská 689/23, 625 00 BRNO IČO: 26 27 79 30, DIČ: 291-26277930 tel./fax: 547 356 607	
ZODP.PROJEKTANT	ING. PETR VAŠÍČEK			
VYPRACOVAL	TOMÁŠ HANUŠKA			
KONTROLOVAL	ING. PETR VAŠÍČEK			
INVESTOR : DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE, ZÁMECKÁ 57, 664 52			FORMÁT	3x A4
NÁZEV AKCE DOPRACOVÁNÍ NAPOJENÍ EPS DOMOVA PRO SENIORY SOKOLNICE NA CENTRÁLNÍ PULT HZS			DATUM	04/2023
			STUPEŇ	DVZ+DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	P211001
			SPECIALIZACE	D.1.4.6.1
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 2.PATRO – ZÁMEČEK			MĚŘITKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 105