

LEGENDA:  
STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

- ~ — ~ — ~ — SDĚLOVACÍ KABEL CETIN  
— >— >— >— >— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PP  
— >— >— >— >— STÁVAJÍCÍ VODOVOD PVC DN100

ŘEŠENÉ SÍŤ:

- >— >— >— >— VODOVODNÍ PŘÍPOJKA HDPE100 d32x3,0mm SDR11  
— >— >— >— >— VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD VODY HDPE100 d32x3,0mm SDR11  
— — — — — ZÁBOR PLOCHY PRO STAVBU  
- - - - - MONTÁŽNÍ JÁMA ŘÍZENÉHO PROTĚHU  
— — — — — HRANICE PARCEL KN  
— — — — — SLUČNÝ PARCEL KN  
— — — — — STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

894

886/2

č.p.22



VŠ

- PARCELY SOUSEDÍCÍ S POZEMKY DOTČENÝMI STAVBOU  
PARCELY DOTČENÉ STAVBOU  
ČÍSLA POPISNÁ

VODOMĚRNÁ ŠACHTA BETONOVÁ POJÍŽDĚNÁ 1,2x0,9m, POKLOP D400

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE (živice)


STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA AREÁLU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ




PODZEMNÍ SÍŤ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!

PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV ZEMNÍCH PRACÍ  
JE NUTNO POŽÁDAT PRÍSLUŠNÉ SPRÁVCE O JEJICH  
PŘESNÉ VYTÝČENÍ !!!

SOUČASNĚ JE NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO PRÁCI  
V OCHRANNÝCH PÁSMECH SÍŤI.



Autorizace:

							
0	08/2022	Jan Palla	Ing. Martin Řezníček	Ing. Michal Trněný			
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:		
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. Žerotínovo náměstí 449/3, Veverčí, 602 00 Brno					  TRASKO Projekt, s.r.o. TEL 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIČ CZ07280921 682 01 Vyškov IČ 07280921 www.projekce.trasko.cz		
Akce/ místo: Přípojka vodovodu areál SÚS Jmk KN886/2, Podolí  k.ú.Podolí u Brna							
Objekt: SO 01 Přípojka vodovodu							
Profese: Inženýrské sítě - Přípojky					Formát: 2xA4	Zakázkové číslo: PD-22-06-03	Stupeň: DUR
Obsah:  SITUAČNÍ VÝKRES					Měřítko: 1:200	Číslo výkresu: C.03	Paré: