

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly
pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje

s názvem:

**„Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu
N včetně gastrotechnologí“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky: **Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologí**

Zadavatel zakázky: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

IČO: 00390780

Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel

Veřejná zakázka dle předmětu: veřejná zakázka na stavební práce

Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty: nadlimitní veřejná zakázka

Režim veřejné zakázky: zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

Zástupce zadavatele (dle § 43 zákona): Plus Tender, s.r.o.
třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

Čl. I.

Dne 9. 10. 2023 Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

„Ve výkaze výměr pro ÚT se nachází položka, viz:

1	S01-18	D+M VZT jednotka s el.ohřevem, 8kW, 400V, termosta, připojení el.inst.	kpl	1,00000	0,00	0,00
---	--------	--	-----	---------	------	------

Žádáme o bližší specifikaci. Z předané PD ani popisu ve výkaze výměr není zřejmé, co přesně má být dodávkou.“

Čl. II.

K uvedenému dotazu Zadavatel doplňuje následující:

Jedná se o teplovzdušnou el. nástěnnou vytápěcí jednotku, cirkulační. Prostor dočasné výdeje stravy bude s ní provizorně vytápěn. Výkon min. 8kW, el. 400V. Ovládání prostorovým termostatem, případně dle možností i časově.

Čl. III.

Dne 10. 10. 2023 Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

„Dotaz 1:

V rámci přílohy k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 6.10.2023 - 22037 Nemocnice Břeclav - technický standart – zadavatel uvádí:

Každý uchazeč předloží s nabídkou (je součástí nabídky):

vzorek nabízeného tabletu v měřítku 1:1 v reálném provedení (materiál + barva) včetně všech jeho součástí (celkem 8 ks).

Platí tento požadavek zadavatele, i když není uveden v dokumentu „Zadávací dokumentace, Výzva k podání nabídky“?

Dotaz 2:

U pol.č. 616 D+M osobonákladních výtahů – nosnosti 2000kg je požadována hloubka kabiny 2380 mm, tu ale vzhledem k velikosti šachty lze dodat s hloubkou maximálně 2140 mm pro navržené řešení s automatickými šachetními a kabinovými dveřmi. Je možné uvažovat s menší hloubkou kabiny? V případě, že ne žádáme o opravu technické specifikace výtahů v projektové dokumentaci.

Dotaz 3:

Ve výkazu výměr profese VZT „D.4-S VZT“ chybí sloupec pro vyplnění jednotkových cen a pro výpočet celkové ceny jednotlivých položek.

Žádáme o doplnění výkazu výměr.“

Čl. IV.

K uvedenému dotazu Zadavatel doplňuje následující:

K dotazu č. 1

Zadavatel uvádí, že informace v technickém standardu zůstala omylem a není platná, tzn. **zadavatel nepožaduje** předložení vzorku do nabídky.

Zadavatel upřesňuje, že požadavky na předložení technických listů, osvědčení a certifikátů jsou uvedeny v čl. 17 zadávací dokumentace. Předložení vzorků v rámci nabídky není zadavatelem požadováno u žádné položky.

K dotazu č. 2

Ano, je možné uvažovat s hloubkou výtahové kabiny 2 140 mm.

K dotazu č. 3

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 zadavatel poskytuje výkaz výměr, kde dodavatel vyplní světle modrý sloupec F - cena jednotková za danou položku, následně se ve sloupci G cena jednotková vynásobí počtem jednotek.

Celkový součet k danému zařízení je potom proveden vedle názvu daného zařízení v šedém poli ve sloupci G a celková cena za profesi VZT je potom sečtena v buňce G729.

Přílohy tohoto vysvětlení tvoří:

- Příloha č. 1 – D.4-S soupis prací

Čl. V.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené vysvětlení přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do **18. 10. 2023 do 10:00**.

V Brně dne 11. 10. 2023

Plus Tender, s.r.o., **zástupce zadavatele**