

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly
pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje

s názvem:

**„Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu
N včetně gastrotechnologií“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologí
Zadavatel zakázky:	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo:	U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
IČO:	00390780
Statutární zástupce:	Ing. Petr Bařka, ředitel
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	nadlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje
Zástupce zadavatele (dle § 43 zákona):	Plus Tender, s.r.o. třída Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

Čl. I.

Zadavatel uveřejnil dne 11. 10. 2023 vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, ve kterém byla omylem uveřejněna špatná informace, a to konkrétně předkládání vzorku nabízeného tabletu dle technického standardu, jenž tvoří součást přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že **platí požadavek na předložení vzorku, jenž je uvedený v technickém standardu technologie** (součást přílohy č. 5 projektové dokumentace, část D.3 Gastrotechnologie) uveřejněný v rámci zadávací dokumentace. Jedná se o požadavek na předložení vzorku nabízeného tabletu v měřítku 1:1 v reálném provedení (materiál + barva) včetně všech jeho součástí (poz. 613 – Tablet – kompaktní uzavřený EURONORM).

Zároveň tímto zadavatel napravuje opomenutí uvedení bližších informací k doručování vzorku. Vzorek musí být doručen dle níže uvedeného:

Zadavatel požaduje předložení uvedeného vzorku na adresu U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav **v pracovní dny vždy od 8:00 do 14:00 hod** (s přihlédnutím ke konci lhůty pro podání nabídek).

Zadavatel doporučuje předběžnou domluvu se zadavatelem ohledně konkrétního termínu doručení vzorku - kontaktní osobou pro převzetí vzorku je pan **Ing. Václav Mikulica, vedoucí hospodářsko-technického úseku**, tel. č.: +420 606 711 718.

Při předložení vzorku dodavatel zajistí, aby bylo možné vzorky identifikovat (např. označením identifikačních údajů dodavatele na krabici/obalu).

V případě zasílání vzorků prostřednictvím držitele poštovní licence zadavatel neodpovídá za pozdní doručení vzorku nebo poškození obálky/krabice se vzorkem způsobené držitelem poštovní licence nebo kurýrní službou. Podaný vzorek se zaeviduje. Vzorek lze doručit nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.

Zadavatel po ukončení zadávacího řízení vrátí vzorky všem účastníkům, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 6 zákona. Předložené vzorky si účastníci vyzvednou na adrese

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, po předchozí domluvě s kontaktní osobou - Ing. Václav Mikulica, tel. č.: +420 606 711 718, a to na náklady účastníka.

Čl. II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené vysvětlení přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do **23. 10. 2023 do 12:00**.

V Brně dne 12. 10. 2023

Plus Tender, s.r.o., **zástupce zadavatele**