



POZICE	ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE
ZT1.1	NEUTRALIZAČNÍ BOX	NEUTRALIZAČNÍ BOX PRO KOTLE DO VÝKONU 100 kW vč. NAPLNĚ GRANULATU
ZT1.2	AUTOMATICKÉ DOPLŇKOVACÍ ZAŘÍZENÍ	AUTOMATICKÉ DOPLŇKOVACÍ ZAŘÍZENÍ, MAX. DOVOL. PROVOZNÍ PŘETLAK 10 BAR, PŘÍPOJEK VSTUP/VÝSTUP – R1/2", kvs 0,4 m³/h,
ZT1.3	ZMĚKČOVACÍ ZAŘÍZENÍ + EL. VODOMĚR	ZMĚKČOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE DĚVĚMA PATRONAMI, ZMĚKČOVACÍ KAPACITA 12.000 "dH, OBJEMOVÝ PŘÍTOK ZMĚKČOVACÍ VODY ≤ 0,4 m³/h, PŘÍPOJEK VSTUP/VÝSTUP – R1/2" + ELEKTRONICKÝ VODOMĚR PRO KONTROLU ZMĚKČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
ZT1.4	EXTERNÍ TLAKOVÉ ČIDLO	EXTERNÍ TLAKOVÉ ČIDLO K PŘÍPOJENÍM ZMĚKČOVACÍHO ARMATURY V KOMBINACI A AUT. DOPLŇKOVACÍM ZAŘÍZENÍM, MOSAZNÝ T KUS R 1/2", ZPĚTNÝ VENTIL

INVESTOR	Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří			 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz
PROJEKT	Rekonstrukce kotelny v objektu Památníku Mohyly míru			
				ZAKÁZKA ČÍSLO 235Z001
PROFESÍ - UCELENÁ ČÁST 2. MAR				PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI ZAMAT SPOL. S.R.O. Ibsenova 2 638 00 Brno IČ: 499 75 102 info@zamat.cz
STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL TRUNDA				
KONTROLOVAL : DOMINIK KRASL				
VYPRACOVAL : JAROMÍR ŠTÁVA				
NÁZEV VÝKRESU : TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
2.3	-:-	00	2023-02	