



POZICE	ZARÍZENÍ	SPECIFIKACE
ZT1.1	NEUTRALIZAČNÍ BOX	NEUTRALIZAČNÍ BOX PRO KOTLE DO VÝKONU 100 kW vč. NÁPLNĚ GRANULÁTU
ZT1.2	AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZARÍZENÍ	AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZARÍZENÍ, MAX. DOVOL. PROVOZNÍ PŘETLAK 10 BAR, PŘÍPOJENÍ VSTUP/VÝSTUP – R1/2", kvs 0,4 m³/h,
ZT1.3	ZMĚKČOVACÍ ZARÍZENÍ + EL. VODOMĚR	ZMĚKČOVACÍ ZARÍZENÍ SE DVĚMA PATRONAMI, ZMĚKČOVACÍ KAPACITA 12.000 °dH, OBJEMOVÝ PRŮTOK ZMĚKČENÉ VODY ≤ 0,4 m³/h, PŘÍPOJENÍ VSTUP/VÝSTUP – R1/2" + ELEKTRONICKÝ VODOMĚR PRO KONTROLU ZMĚKČOVACHO ZARÍZENÍ
ZT1.4	EXTERNÍ TLAKOVÉ ČIDLO	EXTERNÍ TLAKOVÉ ČIDLO K PŘÍZPŮSOBENÍ ZMĚKČOVACÍ ARMATURY V KOMBINACI A AUT. DOPLŇOVACÍM ZARÍZENÍM, MOSAZNÝ T KUS R 1/2", ZPĚTNÝ VENTIL