

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem

„Havarijní oprava střechy objektu O - fólie“

Zadavatel obdržel 18.10.2023 prostřednictvím profilu zadavatele písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z uchazečů.

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„V položkách materiálu je uvedena minerální tepelná izolace v rozsahu 30 m², avšak pění tepelné izolace 250 m². Prosíme o komentář k těmto položkám.“

minerální tepelná izolace, tk. 150 mm	m ²	30,00
pění spár tepelné izolace	m ²	250,00

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel sděluje, že položka minerální tepelná izolace 30 m² je uvedena ve výkazu výměr jako orientační s tím, že rozsah skutečného poškození minerální tepelné izolace bude upřesněn při vlastní realizaci. O tom se dle dohody s likvidátorem pojišťovny pořídí fotodokumentace, která se odešle na pojišťovnu k dalšímu posouzení a řešení. Skutečná výměra minerální izolace bude řešena dle jednotkové ceny jako vícepráce nebo méně práce. Pění spár minerální tepelné izolace 250 m² se vztahuje k celkové vodorovné ploše.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„K čemu se vztahuje tato montáž?“

montáž plocha svislá - atika beton	bm	90,00
------------------------------------	----	-------

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel sděluje, že montáž plocha svislá - atika beton se vztahuje k opracování všech svislých a prostupujících a vystupujících konstrukcí – všechny prostupy

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Nesouhlasí množství lišt v materiálu s množstvím montáže. Co všechno tedy zahrnuje tato položka?“

montáž poplastovaných lišt	bm	270,00
----------------------------	----	--------

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel sděluje, že rozdíl mezi dodávkou a montáží poplastovaných lišt je dán prořezem při montáži.

V Ivančicích

Ing. Pavel Baláš
Náměstek ředitele pro HTS
Zástupce zadavatele

e-mail: sekretariat@nspiv.cz
Internetová adresa: www.nspiv.cz

tel.: +420 546 439 411
fax: +420 546 439 410

IČO: 00225827
bankovní spojení: KB Ivančice, č. ú.: 1937911/0100
DIČ: CZ00225827