

POZN. DIMENZE (PRUMĚR) NEREZOVÉ VLOŽKY ODTAHU SPALIN A NEREZOVÉHO KOMÍNU viz.PŘÍLOHA VÝPOČET SPALINOVÉ CESTY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZ.	NÁZEV	KS	
11	KOMÍN JEDNOVRSTVÝ NEREZOVÝ VÝŠKA DN130, 18m	1	NOVÉ ZAŘÍZENÍ TEDOM
10	ČERPADLO GRUNDFOS UPS 25–80	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
9	DESKOVÝ VÝMĚNÍK ALFA/LAVAL	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
8	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ MODUL PRO 7 TOPNÝCH VĚTVÍ	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
7	ČERPADLO GRUNDFOS UPS 50–60	2	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
6	HYDRAULICKÝ VYROVNAVČ TLAKU HVDT IV , 20 m^3/h, DN200, d100, ROZTEČ 700	1	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
5	EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ 300 litrů , DN600, H1050	3	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
4	TROJCESTNÝ VENTIL SMĚŠOVACÍ, DN25, kv10	1	NOVÉ ZAŘÍZENÍ TEDOM
3	ČERPADLO OBĚHOVÉ 25–60 Q=2,8 m^3/hod, , H 5m	1	NOVÉ ZAŘÍZENÍ TEDOM
2	PLYNOVÝ KOTEL VIADRUS G300, TLAKOVÝ HOŘÁK VÝKON 209–350 kW, 90°/70°C	2	STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
1	KOGENERAČNÍ JEDNOTKA , EL.VÝKON 30kW, TEPELNÝ VÝKON 58,1/65,4kW	1	NOVÉ ZAŘÍZENÍ TEDOM

LEGENDA POUŽITÝCH PRVKŮ:

– VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP65, 63A, MONTÁŽ NA ZEĎ, KOMPLETNÍ

– HLAVNÍ NAPÁJECÍ TRASA CYKY–J 5x16 VEDENA VE ZDI V DRÁŽCE V TRUBCE KF09040 POPŘ. VE STÁVAJÍCÍM PROSTUPU. PŘIPOLOŽIT KABELY MAR, CY ŽŽ

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing.Bohumil Krhovsky	Ing.Bohumil Krhovsky	Ing.Bohumil Krhovsky	Ing.Bohumil Krhovsky

ING.KRHOVSKÝ BOHUMIL
VELEHRADSKÁ 1905, ST. MĚSTO 686 02
572541242

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OBEC: KYJOV

INVESTOR: Domov Horizont , příspěvková organizace, Stráženská 1096, Kyjov

FORMAT: A2

NÁZEV: Výměna kogenerační jednotky
Domov Horizont Kyjov
PS 102 – MaR, ELEKTROINSTALACE

DATUM: 5/2023

STUPEŇ: DPVD

ARCH.CIS.:

ZAK.CIS.:

OBSAH : PUDORYS ELEKTROINSTALCE

MERITKO: 1:25

CISLO VYKRESU: