

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 13485/2013/BK/HOK

Spisová značka: S-KHSJM 00616/2013

K podání: KHSJM 12436/2013/BK/HOK

Oprávněná úřední osoba: Dana Artimová, Ing.

Telefon: 516 497 163

Fax: 516 497 111

E-mail: dana.artimova@khsbrno.cz

Ing. Jiří Šerek
Josefy Faimonové 14
628 00 Brno

V Blansku dne 2. dubna 2013

II/365 Letovice, průtah

- ***závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení***
- zpracovatel PD: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto
- investor: Město Letovice, Masarykovo nám. 19, Letovice

Na základě žádosti Ing. Jiřího Šereka, Josefy Faimonové 14, Brno (zmocněného plnou mocí ze dne 20.3. 2013 investore: Městem Letovice k zastupování ve věci projednání předmětné stavby) o stanovisko ke stavbě **II/365 Letovice, průtah** doručené na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“)

KHS JmK jako dotčený orgán státní správy podle § 82 odst.2 písm.i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z.č. 258/2000 Sb.) vydává dle § 77 z. č. 258/2000 Sb a § 4 odst.2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) toto **závazné stanovisko**:

S umístěním a provedením stavby:

**II/365 Letovice, průtah
se s o u h l a s í .**

Odůvodnění:

Stavba se nachází v zastavěné části města Letovice v obytné oblasti situované na západní straně města za železniční tratí Brno-Česká Třebová, v ulici Česká.

Území zahrnuje průtah části silnice II/365 v délce 294 m (v úseku km 15,871 – 16,165 silničního pasportu) vč. podjezdu pod železničním mostem situovaným v km 202,535 trati se silničním značením 365-014.

V rámci stavby bude rekonstruovaná vozovka silnice II/365, chodníky, parkovací stání a vjezdy k sousedním nemovitostem v uličním prostoru ul. Česká a přilehlé krátké úseky vozovek místních komunikací Na Kopečku a Na Požáru. Stavba též zahrnuje rekonstrukci jednotné kanalizace v části ul. Česká.

Silnice II/365 bude rekonstruovaná ve své původní trase. Napojení místních komunikací a přilehlých nemovitostí na tuto silnici bude zachováno. V rámci stavby budou v uličním prostoru vymezena v závislosti na prostorových podmínkách parkovací stání a budou upraveny chodníky. Koncepce dopravního řešení v lokalitě se realizací dané stavby nemění.

Pozn. Tento úsek silnice byl původně částí stavby II/365 Křetín – Letovice (zpracovatel OPTIMA, Vysoké Mýto), pro kterou bylo vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví dne 24.5. 2012 č.j. 23538/2012/BK/HOK.

Hlukové posouzení pro předmětnou stavbu uvádělo údaje, na základě kterých lze uplatnit korekci na starou hlukovou zátěž, tzn. limitními hodnotami hluku je 70dB pro denní dobu a 60dB pro noční dobu. Tyto limity nejsou překračovány a po provedení stavby dojde odstraněním příčných poruch, trhlin a nerovností k poklesu hlukových emisí.

Vzhledem k tomu, že předložené podání není v rozporu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno s ním vyslovit souhlas.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-31-

oprávněná úřední osoba

Ing. Dana Artimová

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

KHS JmK, územní pracoviště Blansko

Přílohy: PD adresátovi

Rozdělovník:

adresát - Ing. Šerek, Josefy Faimonové 14, 628 00 Brno

KHS JmK se sídlem v Brně – spis