

VYŘIZUJE: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
TEL./FAX: 515 215 612
E-MAIL: lenka.kanova@nemzn.cz

Ve Znojmě dne 16. 11. 2023

Vysvětlení a změny zadávacích podmínek

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČO: 00209805, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Rekonstrukce stávajícího mrazícího boxu pro skladování HTO**“ (dále jen „veřejná zakázka“) tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v návaznosti na obdržené dotazy od dodavatelů vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz dodavatele č. 1

Klíčové termíny: v jakém termín bude začátek realizace zakázky, zda je to plánováno tento rok, nebo až rok 2024.

Dotaz dodavatele č. 2

Na prohlídce bylo zmíněno, že součástí ceny musí být technologie pro zamrazování plasmy. Sice máte popsáno uživatelskou vestavbu jako válečkovou dráhu, regály, drátěné koše atd., ale ohledně této technologie není nic napsáno v zaslaných podkladech. Prosím o zaslání podrobnější specifikace včetně výrobce.

Dotaz dodavatele č. 3

Dobrý den,

prosíme o upřesnění technické specifikace, konkrétně odstavce:

Uživatelská vnitřní vestavba:

Skladování a manipulace: Válečková dráha / policový regál / pojízdné regály / paletové regály atd.

Zamrazování: Drátěné koše pro lahve nebo tácy pro vaky

Prosím o upřesnění, jakou vnitřní vestavbu zadavatel požaduje včetně počtu jednotlivých částí – z uvedeného popisu toto nevyplývá.

Odpovědi zadavatele

ad Dotaz dodavatele č. 1

Na základě dotazu zadavatel sděluje, že začátek realizace zakázky předpokládá v roce 2024 v měsíci březnu, s ohledem na dotaz zadavatel upravil dodací podmínky uvedené v Kupní smlouvě v čl. IV. a současně na profilu zadavatele zveřejňuje nové znění přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – Kupní smlouvy.

ad Dotaz dodavatele č. 2

Pokud se týká technologie zmrazování plazmy, zadavatel požaduje, že výkon chladicího zařízení komorového

mrazícího boxu musí být schopen zamrazit vaky s plazmou do 10 hod. od vložení. Tento požadavek se vztahuje jak na malé vaky (z plné krve) s objemem 380ml, tak i velké vaky o objemu 850ml. Tuto skutečnost musí dodavatel deklarovat validačním protokolem, tak aby technologii mohl zadavatel používat pro plazmu určenou k frakcionaci. Specifikace uživatelské vestavby je uvedena v nové příloze č. 6 – Technická specifikace.

ad Dotaz dodavatele č. 3

Na základě dotazu dodavatele upravil zadavatel požadavky na Uživatelskou vnitřní vestavbu, jejíž specifikace je uvedena v nové příloze č. 6 – Technická specifikace.

Změna zadávací dokumentace a změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na dotaz dodavatele aktualizoval přílohu č. 2 Zadávací dokumentace – Kupní smlouvu a zveřejňuje nové znění na profilu zadavatele.

Zadavatel s ohledem na úpravy technické specifikace zveřejňuje na profilu zadavatele nové znění přílohy č. 6 - Technická specifikace.

Zadavatel s ohledem na ustanovení § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 12. 2023.

MUDr. Martin Pavlík, Ph. D., DESA, EDIC
ředitel
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace