

Zadavatel:
Domov Horizont, příspěvková organizace
IČO: 46937145
Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
IČO: 28353242
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Název veřejné zakázky:
„Výměna kogenerační jednotky – havárie“

Zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

I.

Žádost ze dne 16. 11. 2023

Dotaz č. 1:

„V Položkovém rozpočtu, kapitole technologické zařízení položka 11 je uvedeno: Plynová teplovodní kogenerační jednotka s el. rozvaděčem, elektrický výkon 30 kWe, tepelný výkon max. 65,4 kW, vč. protihlukového krytu, opláštění, kapotované provedení, teplovodní čerpadlo, trojcestný ventil, tepelný modul (spalinový výměník), katalyzátor topného okruhu, kompensátor spalín, olejová náplň, kompensátor výfuku, hadice plynu, řízení výkonu 4-20mA. Kompensátor spalín a kompensátor výfuku je z hlediska opcí totéž. Má se dodat jeden kompensátor spalín (výfuku)?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že požaduje dodat jeden kompensátor výfuku, tzn. i spalín. Tento požadavek zadavatel upravuje v Příloze č. 2 – Položkový rozpočet u položky č. 11.

Dotaz č. 2:

„V Položkovém rozpočtu, kapitole technologické zařízení položka 12 je uvedeno: Elektroměr kogenerační jednotky, síťová ochrana, provoz při výpadku sítě. Elektroměr může mít výstupy impulsní, přes rozhraní M-BUS, nebo Modbus. Jaký má mít výstup elektroměr?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že u elektroměru požaduje výstup typu M-BUS.

Dotaz č. 3:

„V Položkovém rozpočtu, kapitole technologické zařízení položka 12 je uvedeno: Elektroměr kogenerační jednotky, síťová ochrana, provoz při výpadku sítě. Jaké jsou požadavky na síťovou ochranu? Zpravidla bývají hodnoty pro síťové ochrany uvedeny v příloze smlouvy o připojení vlastního zdroje. Tato však není součástí zadávací dokumentace. Bude doplněna smlouva o připojení výroby, nebo požadované parametry pro nastavení síťových ochran?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

Na dotaz dodavatele zadavatel poskytuje toto sdělení: V Technické zprávě, která je součástí projektové dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele, je uvedeno, že současně s výrobou tepla bude kogenerační jednotka vyrábět elektrickou energii pro chod zařízení a technologie budovy. Přebytky elektrické energie nebudou odvedeny do veřejné elektrické rozvodné sítě. Z těchto důvodů smlouva o připojení vlastního zdroje nebude doplněna a parametry pro nastavení síťových ochran nebudou blíže stanoveny.

Dotaz č. 4:

„V Položkovém rozpočtu, kapitole technologické zařízení položka 12 je uvedeno: Elektroměr kogenerační jednotky, síťová ochrana, provoz při výpadku sítě. Provoz při výpadku sítě není specifikován. Má být kogenerační jednotka připravena pro automatické převzetí zátěží (vyžaduje nouzovou rozvodnu), nebo pro „ruční“ ovládání kogenerační jednotky při výpadku sítě?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4

Na dotaz č. 4 zadavatel uvádí, že přebytky elektrické energie nebudou odvedeny do veřejné elektrické rozvodné sítě a nebude zřizována nouzová rozvodna. Ovládání kogenerační jednotky při výpadku sítě bude ruční.

II.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným (zejména s odpovědí na dotaz č. 1) dále mění a upřesňuje Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb u položky č. 11. Dodavatelé jsou při zpracování nabídky povinni vycházet z aktualizované přílohy č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

III. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 1. 12. 2023

Hodina: 11:00

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného výběrového řízení, nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

Přílohy: Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 21. 11. 2023

V Brně dne 21. 11. 2023

Domov Horizont, příspěvková organizace

v z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(elektronicky podepsáno)