

Zadavatel:

Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

IČO: 62157655

se sídlem Gellnerova 66/1, 637 00 Brno

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

"Rekonstrukce střechy na budově Gellnerova 1 – havárie "

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 21. 11. 2023

Dotaz č. 1 ze dne: 20. 11. 2023

„Dobrý den, v zadání není uvažována montáž lešení. Jak se tedy bude provádět demontáž krytiny bez lešení? Prosím o vysvětlení, případně o doplnění.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 ze dne 20. 11. 2023

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že pro realizaci díla není potřeba použít lešení. Ke vstupu na střechu bude zpřístupněna půda objektu. Pro přesun stavebního materiálu na střechu a ze střechy se předpokládá použití výtahu. Dodavatelé ocení náklady na výtah na přesun hmot do položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb označených „přesun hmot“.

II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace předmětného výběrového řízení zůstávají zachována.

V Brně dne 22. 11. 2023

**Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka
Brno, příspěvková organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)