

**Zadavatel:**  
**Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace**  
IČO: 46937099  
se sídlem: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

**Zástupce zadavatele:**  
**CEJIZA, s.r.o.**  
IČO: 28353242  
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Veřejná zakázka  
**„Elektrická požární signalizace“**  
Zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).

#### **ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Předmětné výběrové řízení bylo zahájeno dne 26. 10. 2023 odesláním Výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.

Zadavatel v předmětném řízení

**rozhodl a oznamuje své rozhodnutí**

o vyloučení účastníka:

<b>Účastník</b>	<b>Sídlo</b>	<b>IČO</b>
PERFECTED s.r.o.	Bohunická 595/85, Horní Heršpice, Brno 619 00	27683028

#### **O d ů v o d n ě n í:**

Zadavatel v Technické specifikaci předmětu plnění (která sestává z projektové dokumentace pro provádění Stavby „Centrum služeb pro seniory Kyjov – Elektrická požární signalizace“ zpracovanou

společností NCN CZ s.r.o., se sídlem na Pískách 3234/1, 695 14 Hodonín, a která je Přílohou č.1 Výzvy k podání nabídek), konkrétně v Technické zprávě EPS stanovil mimo jiné požadavek na grafickou nadstavbu:

*Veškeré provozní operace budou opatřeny komplexním logováním všech událostí v systému na úrovni uživatel, supervizor a administrátor. Spojení řídicího serveru GN s jednotlivými řídicími jednotkami bude realizováno výhradně po vnitřní (počítačové) síti VAN, LAN. Komunikace serveru s řídicí a uživatelskou hierarchií klientských stanic GN se bude řídit právy přístupu dle modelu administrace a supervize „**tenký klient – server**“*

*Klientská stanice GN (pro dohledové centrum – administrátora) – musí splňovat podmínky „**nulové údržby (není potřeba instalace)**“ a:*

- ***pracovat na principu tenkého klienta** – platforma klasického internetového prohlížeče.*

Zadavatel posoudil nabídku dodavatele a konstatoval, že Grafická nadstavba, navrhovaná společností PERFECTED s.r.o., nespĺňuje požadavky zadavatele.

Konkrétně se jedná o základní požadavky uvedené výše. **Nabízená klientská stanice GN (pro dohledové centrum - administrátora) – nespĺňuje podmínky zadavatele na „nulovou“ údržbu (není potřeba instalace) a práce na principu tenkého klienta - platforma klasického internetového prohlížeče.**

Zadavatel konstatuje, že účastník PERFECTED s.r.o. nespĺnil zadávací podmínky ve vztahu k zadavatelem požadované technické specifikaci předmětu plnění, a z tohoto důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku výše.

V Kyjově dne 11.12.2023

**Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace**

PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka