



LEGENDA POTRUBÍ

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU STUDENÉ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 20mm
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU TEPLÉ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 20mm
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU CÍRKULAČNÍ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 20mm
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ / PLASTOVÉ PE POTRUBÍ - NEZAMĚŘENO
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ / PLASTOVÉ PE POTRUBÍ - NEZAMĚŘENO
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁVITOVÉ POTRUBÍ - NEZAMĚŘENO

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- (H) VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM - HYDRANT ČS2  
1x PÁTERNÍ CHOUBA - 1.NP  
1x PÁTERNÍ CHOUBA - 2.NP  
1x SCHODIŠTĚ, ČÁST A - 1.NP  
1x SCHODIŠTĚ, ČÁST A - 2.NP
- POZN. - VE VŠECH HYDRANTECH BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ UZÁVÍRACÍ VENTIL A NAHRAZEN NOVÝM

POZN. - STÁVAJÍCÍ SEKČNÍ UZÁVĚRY NA OBOČKÁCH Z PÁTERNÍHO POTRUBÍ, ZŮSTANOU ZACHOVÁNY



+3,260 = PODLAHA 2.NP

0	10.11.2023	Ing. Lukáš Zvolský	Ing. Martin Řezníček	Ing. Markéta Dvořáková						
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:					
Investor:					<div><div>TRASKO</div><div>PROJEKCE</div><div>TRASKO Projekce, s.r.o. TEL: 517 343 999 Na Nouzce 487/8 DIČ: CZ07280921 682 01 Vyškov IČ: 07280921 www.projekte.trasko.cz</div></div>					
Akce/ místo:										
MŠ, ZŠ A SŠ Vyškov, p.o. - Sídliště Osvobození - Výměna páterních rozvodů vody Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov										
Objekt:					Formát:		Základové číslo:		Stupeň:	
SO 01 MŠ, ZŠ A SŠ					12xA4		PD-23-10-16		DPS	
Profese					Měřítko:		Číslo výkresu:		Paré:	
D14.1 Zdravotně technické instalace					1:100		D14.1-05			
Obsah:										
ROZVOD VODY 2.NP - DEMONTÁŽE										