

**Zadavatel:**  
**Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace**  
IČO: 46937099  
se sídlem: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

**Zástupce zadavatele:**  
**CEJIZA, s.r.o.**  
IČO: 28353242  
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Veřejná zakázka  
**„Elektrická požární signalizace“**  
Zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).

#### **ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Předmětné výběrové řízení bylo zahájeno dne 26. 10. 2023 odesláním Výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.

Zadavatel v předmětném řízení

**rozhodl a oznamuje své rozhodnutí**

o vyloučení účastníka:

<b>Účastník</b>	<b>Sídlo</b>	<b>IČO</b>
<b>VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.</b>	<b>Cihelní 1575/14, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava</b>	<b>28606582</b>

#### **O d ů v o d n ě n í:**

Zadavatel v Technické specifikaci předmětu plnění (která sestává z projektové dokumentace pro provádění Stavby „Centrum služeb pro seniory Kyjov – Elektrická požární signalizace“ zpracovanou společností NCN CZ s.r.o., se sídlem na Pískách 3234/1, 695 14 Hodonín, a která je Přílohou č.1 Výzvy

k podání nabídek), konkrétně v Technické zprávě EPS stanovil mimo jiné požadavek na grafickou nadstavbu:

*Klientská stanice GN (pro dohledové centrum - administrátora) - musí splňovat podmínky „nulové“ údržby (není potřeba instalace) a:*

- *pracovat na principu tenkého klienta - platforma klasického internetového prohlížeče;*
- *bude dosažitelný z klasické počítačové stanice, tabletu či mobilního telefonu s přímou konektivitou na server GN;*
- *počet klientů nebude licenčně omezen ani zpoplatněn;*
- *veškerá nastavení klienta nesmí být vázána na počítač, ale na uživatelský účet operátora, který klienta využívá.*

Zadavatel posoudil nabídku dodavatele a konstatoval, že Grafická nadstavba, navrhovaná společností **VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.**, nespĺňuje požadavky zadavatele.

Konkrétně se jedná o základní požadavky uvedené výše. **Nabízená klientská stanice GN (pro dohledové centrum - administrátora) – nespĺňuje podmínky zadavatele, neboť** nespĺňuje podmínky „nulové“ údržby a

- *nepracuje na principu tenkého klienta - platforma klasického internetového prohlížeče;*
- *není dosažitelná z klasické počítačové stanice, tabletu či mobilního telefonu s přímou konektivitou na server GN;*
- *počet klientů je licenčně omezen*
- *veškerá nastavení klienta jsou vázána na počítač, nikoliv na uživatelský účet operátora, který klienta využívá.*

Zadavatel konstatuje, že účastník **VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.** nespĺnil zadávací podmínky ve vztahu k zadavatelem požadované technické specifikaci předmětu plnění, a z tohoto důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku výše.

V Kyjově dne 02.01.2024

**Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace**

PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka