| ELEKTRO SPECIFIKACE: | | |
|---|---|---|
| číslo | popis | popis zařízení |
| E01 | volný vodič CGSG dl. 2,5m; 230V, příkon 0,74kW; ze zdi v. 2500mm | chladící box |
| E02 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 0,1kW; v. 700mm | chladnička |
| E03 | volný vodič CGSG dl. 2,5m, 400V, příkon 6,74kW; ze zdi v. 70mm; předřadit vodotěsný vypínač | myčka |
| E04 | volný vodič CGSG dl. 2,5m; 230V, příkon 0,1kW; ze zdi v. 2500mm; předřadit vypínač | osv. digestoře |
| E05 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 0,42kW; v. 2150mm | mraznička |
| E06 | volný vodič CGSG dl. 2,5m, 400V, příkon 18,5kW; ze zdi v. 300mm; předřadit vodotěsný vypínač | konvektomat |
| E07 | dvojzásuvka 230V/50Hz, příkon 1kW; v. 1150mm | rezerva |
| E08 | dvojzásuvka 230V/50Hz, příkon 1kW; v. 1150mm | rezerva |
| E09 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 1,8kW; v. 1150mm | teplá skříň |
| E10 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 1,8kW; v. 1150mm | teplá skříň |
| E11 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 0,005kW; v. 700mm | změkčovač |
| E12 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 1,4kW; v. 350mm | lázeň |
| E13 | volný vodič CGSG dl. 4,4m; 230V, příkon 2,8kW; ze zdi v. 70mm; rozvod řešit v konstrukci výdejní linky | lázeň |
| E14 | volný vodič CGSG dl. 6,2m; 230V, příkon 2,8kW; ze zdi v. 70mm; rozvod řešit v konstrukci výdejní linky | lázeň |
| E15 | volný vodič CGSG dl. 8m; 230V, příkon 2,8kW; ze zdi v. 70mm; rozvod řešit v konstrukci výdejní linky | lázeň |
| E16 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 0,2kW; v. 350mm | chlazená vana |
| E17 | volný vodič CGSG dl. 2,5m; 230V, příkon 0,9kW; ze zdi v. 350mm; rozvod řešit v konstrukci chlazené vany a galerky; předřadit vypínač | galerka |
| E18 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 0,924kW; v. 150mm | vitrína |
| E19 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 0,3kW; v. 1150mm | mrazící truhla |
| E20 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 0,005kW; v. 350mm | pokladna |
| E21 | datová zásuvka; v. 350mm | pokladna |
| E22 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 2,5kW; v. 1150mm | výřič |
| E23 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 2,5kW; v. 1150mm | výřič |
| E24 | zásuvka 230V/50Hz, příkon 2,5kW; v. 1150mm | výřič |

Pozn. Do všech sestav přivést zemnící dráty (viz. všeobecná značka uzemnění).

## LEGENDA POUŽITÝCH SYMBOLŮ ELEKTRO:

| | |
|---|---|
| | NADOMÍTKOVÉ SYMBOLY |
| | Chráněná zásuvka s víčkem |
| | Třípólový vypínač se signálkou - sporáková kombinace |
| | Vícenásobná (dvojitá) zásuvka |
| | Vícenásobná (trojitá) zásuvka |
| | Zásuvka s ochranným kolíkem |
| | Telefon |
| | Zvonek |
| | PODOMÍTKOVÉ SYMBOLY |
| | Chráněná zásuvka s víčkem |
| | Třípólový vypínač se signálkou - sporáková kombinace |
| | Uzemění |
| | Vícenásobná (trojitá) zásuvka |
| CGSG 2,5m | Vývod 1f 230V/50Hz, vč. zemění |
| CGSG 2,5m | Vývod 1f 230V/50Hz |
| CGSG 2,5m | Vývod 3f 400V/50Hz, vč. zemění |
| CGSG 2,5m | Vývod 3f 400V/50Hz |
| TX | Zásuvka - telefax |
| | Zásuvka s ochranným kolíkem |
| 3 PEN | Zásuvka třífázová s kombinovaným ochranným a středním kolíkem - čtyřpólová |
| 3N + PE | Zásuvka třífázová s kombinovaným ochranným a středním kolíkem - pětipólová |
| CGSG 2,5m | Vývod 1f 230V/50Hz |
| DATA 2,5m | Datový kabel |




Tato dokumentace byla vypracována firmou GASTROAS, která je jejím jediným vlastníkem, bez jejíhož souhlasu není možné tuto dokumentaci kopírovat ani jinak veřejně rozšiřovat.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **zodp. projektant:** | | GASTROAS AS<br>gastronom. assistance<br>Martin Prchal<br>Nádražní 1296,12<br>693 01 Hustopeče<br>GSM: 723334418<br>http://www.gastroas.cz | |
| **vypracoval:** | Martin Prchal | | |
| **kreslil:** | Martin Prchal | | |
| **kontroloval:** | | | |
| **název výkresu:** | Technická specifikace - elektro | **číslo zakázky:** | 2021-11-01 |
| **akce:** | Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno | **číslo výkresu:** | 2021-11-01/01-V2 |
| | | **datum:** | 2021-11-15 |
| **objednatel:** | MENHIR projekt, s.r.o. | | |
| **investor:** | Jihomoravský kraj | **měřítko:** 1:50 | **paré:** |