



Stávající rozvaděč Rs umístěný ve výtahové šachtě na střeše
(umístění rozvaděče patrné z výkresu 03_situace):



–na volnou pozici osadit jistič FA 10A/B/1 pro napájení technologie majáku

–demontáž stávajícího jističe 16A/1 pro stávající překážkové osvětlení a na jeho místo osadit nový jistič FA 10A/B/1

01	20.7.2022	J.Jánský	Ing. P.Dík		maják		
Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA		
<div><div><div><div>tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222</div></div><div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>Moskevská 86 101 00 Praha 10</div></div><div><div>www.techniserv.cz</div><div>techniserv@techniserv.cz</div></div></div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div></div>							
ZPRACOVATEL ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE		
<div><div></div>TECHNISERV spol. s r.o.</div>		J.Jánský	Ing. P.Dík	Ing. M. Šulc	Č. ZAKÁZKY		
<div>HEMS Znojmo</div> <div>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</div> <div>D2 - Silnoproudá elektroinstalace</div> <div>Rozvaděč Rs</div>					DSP+DPS		
					22-2900-0047		
					POČET FORM.	2 A4	
					DATUM	05 / 2022	
					MĚŘÍTKO	-	
					Č.KOPIE	ČÁST	Č.PŘÍL.
						D2	4