

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 01550/2022/HO/HDM  
Spisová značka: S-KHSJM 80035/2021

Datovou zprávou

Vyřizuje: Andrea Vachová  
Telefon: 778706425, 518398690  
E-mail: [andrea.vachova@khsbrno.cz](mailto:andrea.vachova@khsbrno.cz)

Smart Projekt s.r.o.  
Lanžhotská3448/2  
69002 Břeclav  
ID datové schránky: r3y2vtb

V Hodoníně, dne 13.ledna 2022.

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A  
STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ – ODLOUČENÉ PRACOVISŤE JILEMNICKÉHO-  
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY FRÉZAŘSKÉ DÍLNY.**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, podané dne 3.ledna 2022, Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 69501 Hodonín, IČ 00838225, zastoupena na základě plné moci společností Smart Projekt s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 69002 Břeclav, IČO 05,377269 (dále jen „žadatel“), **toto**

**závazné stanovisko:**

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasí**

KHS JmK s umístěním a provedením stavby **“Odloučené pracoviště Jilemnického-přístavba a stavební úpravy frézařské dílny“**

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Nejpozději před uvedením do provozu předloží investor laboratorní rozbory vody v rozsahu - krácený rozbor, dle § 3 odst. 2 a § 4 odst.1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., v rozsahu ukazatelů předepsaných v § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

### **Odůvodnění**

Řešený objekt se nachází v areálu střední školy, z původních objektů zůstanou zachovány obvodové nosné zdivo a střešní konstrukce. Původní vrtařská dílna bude přesunuta z jižní strany objektu na severní, uvolněná jižní strana bude propojena se stávající garáží. Na východní straně u garáže bude vybudována nová příjezovna materiálu a sklady přířezů. Zbýlá jižní strana bude k dispozici na novou ruční dílnu pro 12 studentů.

V rámci stavebních úprav stávající části budovy dojde k nahrazení všech podlah v přízemí, dále bude komplexně adaptováno sociální zázemí (1.06, 1.10 -) se šatnami a část provizorního zázemí, budou provedeny nové dveřní výplně, nové povrchy stěn a stropů, nové podhledy. Během stavebních úprav bude kompletně vyměněna stávající kanalizace. Případně u umyvadel na mytí rukou přívod T+S vody) vnitřní zdivo, které bude ponecháno, bude podřezáno, poškozené omítky odstraněny, na vysušené zdivo bude aplikováno souvrství sanačních omítek, všechny stávající povrchy budou renovovány. Hlavní vstup do budovy bude nově ze západní strany, dále je vstup na východní fasádě, vstup do garáže na severní. Nově jsou navržena okna z plastových profilů, která budou zasklena čirým izolačním trojsklem, každé otevíravé okno bude vybaveno sítí proti hmyzu.

**(podepsáno elektronicky)**

v z. Andrea Vachová

Bc. Martina Šmídová  
vedoucí oddělení  
hygieny dětí a mladistvých  
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

.....

### Rozdělovník

1. Adresát
2. KHS JmK - spis