

Číslo zakázky:						
PRO-22-0004 VZT						
Rádek:	Pozice:	Dodavatel:	Označení položky:	Popis položky:	Měrná jednotka:	Množství:
<b>REKUPERAČNÍ JEDNOTKA</b>						
-	-			Větrací jednotka s rekuperací tepla v plochém podstropním provedení s teplovodním ohřevačem, s deskovým rekuperátorem, s filtrem F7 na přívodu a M5 na odvodu, ventilátory s EC motory. Qvp=800m3/h-dpext=350Pa, Qvo=800m3/h-dpext=350Pa. Tepelná účinnost ZZT 85%. Třída tepelné izolace T3, Odolnost tepelným mostům TB2, tuhost opláštění D1, nětěsnost opláštění L1, tloušťka panelu 50mm. Rozměry 1650x1100x527mm, 175 kg. Včetně 4ks manžet DN 315.	ks	1
-	-			Regulační klapka pro VZT jednotku DN 315	ks	2
-	-			Vodní ohřivač pro VZT jednotku	ks	1
-	-			Směšovačící uzel pro ohřivač včetně oběhového čerpadla a regulační armatury	ks	1
-	-			Sífon odvodu kondenzátu kuličkový	ks	1
<b>VENTILÁTORY</b>						
-	-		TD 350/125	TD 350/125 SILENT T IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	3
<b>PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, STRÍŠKY</b>						
-	-		PZAL 355x355 S	Hliníková protidešťová žaluzie 355 × 355 mm, Av = 0,07 m²	ks	2
<b>DISTRIBUČNÍ PRVKY</b>						
-	-		TFF 100	Přívodní/odvodní stropní difuzor s nastavitelnou výfukovou šterbinou, vč. montážního rámečku	ks	9
-	-		TFF 160	Přívodní/odvodní stropní difuzor s nastavitelnou výfukovou šterbinou, vč. montážního rámečku	ks	10
<b>REGULAČNÍ Klapky</b>						
-	-		Tune-R-H 100	Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovládáním	ks	2
-	-		Tune-R-H 125	Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovládáním	ks	3
<b>TLUMIČE HLUKU / PŘESLECHU</b>						
-	-		SLXU-250-600-50	Kruhový tlumič hluku - připojení Ø250, délka 600 mm	ks	8
<b>KRUHOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY</b>						
-	-		SPIRO Ø100 - 30% tv.	SPIRO POTRUBÍ Ø100 - S PODÍLEM TVAROVEK 30 % Zaklikávací systém SAFE spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti D"	bm	19
-	-		SPIRO Ø125	SPIRO POTRUBÍ Ø125 - S PODÍLEM TVAROVEK 30 % Zaklikávací systém SAFE spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti D"	bm	9
-	-		SPIRO Ø160	SPIRO POTRUBÍ Ø160 - S PODÍLEM TVAROVEK 30 % Zaklikávací systém SAFE spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti D"	bm	2
-	-		SPIRO Ø200	SPIRO POTRUBÍ Ø200 - S PODÍLEM TVAROVEK 30 % Zaklikávací systém SAFE spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti D"	bm	27
-	-		SPIRO Ø250	SPIRO POTRUBÍ Ø250 - S PODÍLEM TVAROVEK 30 % Zaklikávací systém SAFE spojovaný bez použití samořezných šroubů. Třída těsnosti D"	bm	36
<b>ČTYŘHRANNÉ POTRUBNÍ ROZVODY</b>						
-	-		TVAROVKA	Tvarovka do délky hrany 0 ÷ 500 mm, tl. plechu 0.6 mm, prolis Zet	m²	2
<b>IZOLACE</b>						
-	-		SEMIFLEX 160/3	SEMIFLEX 100/3 STANDARD ohebná Al hadice (3 m)	bal	2
-	-		KLIMAFIX 40 MM	Izolaci tvoří hydrofobizované lamely z kamenné vlny. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skelnou mřížkou (ALS), na druhé straně jsou opatřeny plnoplošně samolepicí vrstvou zakrytou separační snímací fólií	m²	20

Číslo zakázky:						
PRO-22-0004 VZT						
Rádek:	Pozice:	Dodavatel:	Označení položky:	Popis položky:	Měrná jednotka:	Množství:
-	-		-	Hliníková páska pro lepení PAROC izolací, samolepící, 75mmx100m	role	2
<b>PRONÁJEM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ</b>						
-	-		INSTANT SPAN 304 N	Hliníkové lešení INSTANT SPAN 304 N výška věže 4 m   šířka věže 75 cm   délka věže 250 cm	den	1
<b>OSTATNÍ</b>						
-	-		-	Montáž a oživení podstropní pasivní rekuperační jednotky	kpl	1
-	-		-	Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolační práce	kpl	1
-	-		-	Vodoinstalaterské práce - pasivní rekuperace	kpl	1
-	-		-	Závěsový, spojovací a těsnicí materiál	kpl	1
-	-		-	Přeprava osob a materiálu, nákladní auto	kpl	1
-	-		-	Přeprava osob a materiálu, osobní auto	km	1
-	-		-	Zaregulování a předání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením	kpl	1