











LEGENDA MATERIÁL Ů

	Stavájkci zdivo z tvárnice CDK 300 tl. 300mm
	Nové tvárnice HELUZ FAMILY 30 tl. 300mm
	Nové tvárnice HELUZ 14 tl. 140mm
	Nová TI - EPS Grey tl. 160mm
	Nová TI - XPS tl. 100mm
	Stavájkci TI - EPS 100S
	ZB konstrukce
	Prostý beton
	Zemina p ůvodní
	Nové konstrukce

Legenda:

-  Datová zásuvka 2xRJ45
-  Datový rozváděč 15U
-  Trubka PVC 1432
-  Kabelový rozvod strukturované kabeláže
-  Změna výšky



ROZVODNÁ SÍŤ:
PŘÍVODNÍ NAPĚTOVÁ SOUSTAVA
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODNÝ ELEKTRONÁSTAL
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ


- OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANA ZÁBRANOU
- OCHRANA POLOHOU
- OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

- DOPLŇENÁ - PROUDOVÝM CHRÁŇČEM
 - DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

**ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ,
VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE**

±0,000 = stávající m.n.m. B.p.v

		PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	
Odpovědný projektant: Petr Winkler		Kreslí: Petr Winkler	
Investor: Integrovaná střední škola Hodonín, p. o., Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín			
Datum: 07/2022 Měřítko: 1:50		Stupeň proj. dokumentace pro provádění stavby	
		Velikost papíru: 7xA4	
Akce: ODLOUČENÉ PRACOVÍŠTĚ JILEMNICKÉHO PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY FRÉZAŘSKÉ DÍLNY SO 01, SO 02, SO 03			Kopie
Místo: k. ú. Hodonín; 640417, parc. č. st. 5888, 9154			
Obsah: D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika Půdorys 1.NP elektroinstalace slaboproudé rozvody			
			Výkres č. D.1.4.5-09