



LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
- NOVÝ ROZVOD SV - POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ
- PP - RCT EVO S 4, SDR 9, PN 22
- NOVÝ ROZVOD TV - POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ
- PP - RCT EVO S 4, SDR 9, PN 22
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TV - POTRUBÍ PLASTOVÉ VÍCEVRSTVÉ
- PP - RCT EVO S 4, SDR 9, PN 22
- NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY - POZINKOVANÁ OCEL
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE JEDNOTNÁ
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG (v zemi), PP HT
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG (v zemi), PP HT
- NOVÁ KANALIZACE ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT - PPR 32x3,0mm, PN10

LEGENDA ZP

OZNAČENÍ	POPIS
U	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ - š.50cm, NEREZ. SIFON UMYVADLOVÝ + VÝPUST CLICK/CLACK ¾", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ VEL.L
WC	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET + SEDÁTKO S POKLOPEM DUROPLAST, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, PRO ZABUDOVÁNÍ DO SDK, ROHOVÝ VENTIL ½"
Pi	ODSAVACÍ URINAL S RADAROVÝM SENZOREM A VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MAX. 5 URINÁLŮ
VY	STACIONÁRNÍ KERAMICKÁ VÝLEVKVA S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽKOU, VYSOKOPOLOŽENÁ SPLACH. NÁDRŽKA SE SPLACH.3/6L, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMÉNEM 25 cm
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ Ø19 mm, dl. 30 m, POŽADOVANÝ PRŮTOK Q=0,3 l/s PŘI PŘETLAKU NA PROUDNICI MIN. 0,2 MPa, OSADIT STŘEDEM 1,1-1,3 m NAD PODLAHU
EO1	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 125l, PŘÍKON 2,2kW, POTRUBÍ SV OSADIT KK 20, ZPĚTNÝM VENTILEM ZV20, POJISTNÝM VENTILEM 1/2" x3/4"- OTV. TLAK 0,6 MPa A TLAKOVOU EXPAZNZÍ NÁDOBOU O OBJEMU 12 l / PN 10 S PRŮTOČNOU ARMATUROU SE ZAJIŠTĚNÍM G 3/4". POTRUBÍ TV OSADIT KK 20, PŘEPAD Z PV OSADIT KALICHEM PRO ÚKAPY S MECH. UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV
EO2	ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TV TLAKOVÝ S TOPNÝM TĚLESEM 3,5kW
PH	PŘIVĚTRÁVACÍ HLAVICE KANALIZACE
ZUK	ZÁPACHOVÁ KONDENZAČNÍ UZÁVĚRA PRO ODVOD KONDENZÁTU Z JEDNOTKY VZT
VH	ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE, VYVEDENA NAD STŘECHU
LSS	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
NZV	NEZAMRZNÝ VENTIL V PROVEDENÍ S PŘIPOJENÍM NA HADICI 3/4"

CM projekt, s.r.o. Bratislavská 866/5 693 01, Hustopeče IČ:269 19 451 www.cmprojekt.cz			Autorizační razítko	
Autorizovaná osoba	Zodpovědný projektant	Vypracoval		
MAREK CABAL	Marek Cabal	Renata Fronková		
ČKAIT-1004032				
Investor : ISŠ, Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín			Formát	3 x A4
Akce : ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY FRÉZAŘSKÉ DÍLNY			Měřítko	1:50
Část : D.1.4.1 Zdravotně technické instalace			Datum	04/2022
Obsah : KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY			Stupeň	DSP+DPS
			Archivní číslo	040/04/22
			Číslo výkresu	Číslo paré
			105	