

**Vysvětlení a změna ZD č. 5
k VZ
s názvem
Serverová technologie a konektivita pro budovy Vranovská a Pionýrská**

Zadavatel:
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sídlo: Vranovská 65, 614 00 Brno
IČ 62157264

I.

Na základě **dotazu** zájemce o podání nabídky:

„1. V souboru Příloha č. 2 - Technická specifikace je poměrně velmi detailně popsána vámi požadovaná minimální konfigurace pro dodávku záložních zdrojů a příslušenství k těmto záložním zdrojům.

Je uvedeno, že požadujete pro každý záložní zdroj 2 rozvodnice s celkovým počtem 6 zásuvek na jednu rozvodnici. Je možno dodat rozvodnici, která bude disponovat dvanácti vývody a nebude určena pro montáž do 1U ale do 0U? Pokud ano, bude u této technologie požadován opět jednotný management pomocí SW, tak aby byl zahrnut v licencích pro připojené nody, tedy pro alespoň 12 nodů jako pro celek?

2. V souboru Příloha č. 2 -Technická specifikace je poměrně velmi detailně popsán vámi požadovaná konfigurace záložních zdrojů. Z pohledu splnění dalších požadavků zadávacího řízení, chceme požádat o změnu zadávací dokumentace, kdy bude možné nabídnout záložní zdroje s pevným příívodem. Pokud bude změna odsouhlasena, bude požadována dodávka včetně rozvaděče pro záložní zdroje s pevným příívodem, případně jaká bude povolena varianta z pohledu stávající elektroinstalace pro připojení, 1F nebo 3F?“

vydává zadavatel následující informaci:

1. V souboru Příloha č. 2 - Technická specifikace je poměrně velmi detailně popsána vámi požadovaná minimální konfigurace pro dodávku záložních zdrojů a příslušenství k těmto záložním zdrojům.

Je uvedeno, že požadujete pro každý záložní zdroj 2 rozvodnice s celkovým počtem 6 zásuvek na jednu rozvodnici. Je možno dodat rozvodnici, která bude disponovat dvanácti vývody a nebude určena pro montáž do 1U ale do 0U? Pokud ano, bude u této technologie požadován opět jednotný management pomocí SW, tak aby byl zahrnut v licencích pro připojené nody, tedy pro alespoň 12 nodů jako pro celek?

2. V souboru Příloha č. 2 -Technická specifikace je poměrně velmi detailně popsán vámi požadovaná konfigurace záložních zdrojů. Z pohledu splnění dalších požadavků zadávacího řízení, chceme požádat o změnu zadávací dokumentace, kdy bude možné nabídnout záložní zdroje s pevným příívodem. Pokud bude změna odsouhlasena, bude požadována dodávka včetně rozvaděče pro záložní zdroje s pevným příívodem, případně jaká bude povolena varianta z pohledu stávající elektroinstalace pro připojení, 1F nebo 3F?

Dodavatelé použijí do své nabídky upravenou specifikaci plnění (přílohu č. 2 ZD), která je přiložena k tomuto dokumentu jako příloha č. 1 („Technická specifikace po vysvětlení č. 5“)

II.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek do **28.2.2024, 8:30 hod.**

Přílohy:

Č.1 Technická specifikace po vysvětlení č. 5

26.1.2024

SPŠCH Brno