


## LEGENDA:

POTRUBÍ TOPNÉ – STÁVAJÍCÍ  
POTRUBÍ VRATNÉ STÁVAJÍCÍ  
POTRUBÍ TOPNÉ NAVRŽENÉ  
POTRUBÍ VRATNÉ NAVRŽENÉ  
POTRUBÍ POJISTNÉ STÁVAJÍCÍ  
PLYN–STÁVAJÍCÍ ROZVOD

- 1 STAVAJÍCÍ TEPELOVODNÍ PLYNOVÝ KOTEL VLA DRUS G 100  
O VÝKONU 75 kW
- 2 STAVAJÍCÍ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 200 l
- 3 HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ HVD T II
- 4 KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ RS KOMBI
- 5 STAVAJÍCÍ KOUŘOVOD
- 6 REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ 61 214 031 ROZSAH 25 – 250 kPa
- 7 EL. ROZVADĚČ PRO MAr
- 8 HUK KK 50-STAVAJÍCÍ
- 9 PLYNOVÝ FILTR DN 50 FG600-050-NAVRŽENÝ
- 10 ELEKTROVENTIL DN 50 SVG036-03-050-NAVRŽENÝ

Vypracovali		Zodp. proj.	Kontroloval
P. ŠPATNÝ	I. DRÁPAL	I. DRÁPAL	
Kraj J M		<i>He</i>	OO: BRNO
Investor:	SÚS JmK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY		
Acce:	OŘECHOVSKÁ 35, BRNO		
Objekt:			
Soubor:			
Část profese	F.6. Ústřední vytápění		
Obsah:	RS KOMBI		
<div><b>LBH</b> s p o l . s r o . .</div> <div>Projektové a obchodní činnost tel., fax 541 217 003</div>			
Č. zakázky	3322		
Datum	09/2012		
Stupeň	DSP		
Formát	2 A4		
Měřítko	1:10		
Arch. č.	3322/12		
Příloha číslo	F.6.4		