
**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

II/152 ŽELEŠICE PO I/52

Dotaz č.1:

Zadavatel zveřejnil ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – soupis prací.
Jedná se nám o položku:


Je zde v poznámce uvedeno - odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
Prováděl zadavatel rozbor PAU u frézovaného asfaltu ?

S jakým zatřídění máme počítat T1, T2 ? Nebude se jednat o nebezpečný odpad?

Odpověď č.1:

Z předchozí DGN prováděné v rámci rekonstrukce průtahu vyplývá zatřídění obrusné vrstvy do T2 a podkladní do T1.

V Brně, dne 06.02.2024



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí právního oddělení