

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY OŘECHOVSKÁ 35

Dodatečná informace č. 2


Žádám o zodpovězení následujících dotazů:

1. Dle textové části PD mají být klempířské konstrukce z titan-zinku, dle výkazu výměr budou z pozinkovaného plechu. Žádáme o sjednocení zadávací dokumentace.
2. V požárně bezpečnostním řešení jsou uvedeny 2 hasicí přístroje. Ve výkaze výměr chybí. Žádáme o doplnění výkazu výměr.
3. V zadávací dokumentaci je i vybavení kanceláří. Bude součástí naší dodávky? Pokud ano, žádáme o jeho upřesnění.

Odpověď na dodatečnou informaci č. 2

1. Klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného plechu, oceňte dle výkazu výměr.
2. Zadavatel upravuje zadávací podmínky tak, že hasicí přístroje nebudou součástí veřejné zakázky.
3. Vybavení kanceláří bylo uvedeno pouze informativně ve vztahu k dispozicím stavebních úprav, nebude součástí dodávky.

V Brně, dne 17.02.2015



Mgr. Jitka Smutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje