

Věc: Zadávací řízení - „Multifunkční sportovní hřiště SPŠ Jedovnice“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, která je zadávána v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona, zadavatel obdržel následující dotazy a poskytuje toto vysvětlení.

Dotaz

V položkovém rozpočtu je dráha počítána z tartanu tl. 13 mm, což by samo o sobě nemohlo být, pod tartan se používá zpevňovací vrstva tl. 35 mm, ale v technické zprávě je pak napsáno, že červená plocha je také z umělé trávy.

Dále součástí realizace je vybudování schodiště, které zase v rozpočtu chybí.

Dále je v rozpočtu 43,57 m² zelené EPDM plochy, vedle hřiště, ale ve výkresu není zmínka.

Žulové kostky v rozpočtu také chybí.:

Odpověď

Vzhledem k požadavku investora bylo provedeno několik změn týkajících se povrchů a provedení oplocení.

Skutečné provedení je následující:

- zpevněné povrchy viz. Půdorys - bez žulové kostky (nahrazeno EPDM), TZ - červená je pouze v tartanu , muselo tedy jít o starší verzi TZ, kde nebyla provedena úprava
- skladba tartanové plochy byla odsouhlasena s technikem provádějícím tento typ povrchů
- schodiště bylo vzhledem k finanční náročnosti investorem zušeno
- Plocha EPDM zelené barvy - viz půdorys Skladba S03 (značeno modrou barvou)
- počet sloupků u položky č. 11 by měl být 10 - muselo dojít k chybě při zápisu; stejná chyba se stala u položky č. 9 kdy by mělo být sloupků 19 ne 18
- výška oplocení byla po domluvě upravena na 3,9 m(0,9 m pod zemí a 3,0 m nad), viz výpis prvků

Zadavatel poskytuje aktualizovanou projektovou dokumentaci jako přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz

Při zjišťování ceny umělého trávníku s požadovanými technickými parametry jsme zjistili, že požadovaná data splňuje výrobek od firmy DOMO , typ DOMO SPORT GRASS TENIS Advantage PLUS. Problém je v tom, že výrobce tento produkt bez náhrady zrušil a stejně jako ostatní výrobci UT mají max počet vpichů kolem 63 000/m² s výškou vlasu 15 mm.....

Prosíme stanovisko k tomuto problému.

Odpověď

Pokud nelze zajistit konkrétní výrobek dle požadovaných parametrů, nahradí ho ve stejné nebo vyšší kvalitě pro splnění podmínek zabudování.

V případě nemožnosti splnit tyto požadavky, nahradí zhotovitel výrobek nejbližším možným. Dále bude s vybraným dodavatelem odsouhlasena vybraná varianta dle předložených vzorků s investorem a projektantem.

Zadavatel sděluje, že s ohledem na výše uvedené dotazy a odpovědi bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností